



LEGENDA :

- 1 – OCHRANNÝ VODIČ – V KÁBLI
- 2 – VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA : H07V-U 25mm²
- 3 – VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min. H07V-U 6mm²
- 4 – UZEMŇOVACÍ VODIČ : DRÔT FeZn Ø 10 mm

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA – ZAKLADOVÝ UZEMŇOVAČ
ODPOR UZEMNENIA "HUS" NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.



[Handwritten signature]

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR LADA		
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE		
STAVBA :		
MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC – LADA		
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTAJNENIE KRÁV		
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPÁJANIA-DETAIL		

FORMÁT :	1 x A4
DÁTUM :	03/2023
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	06/DSP/2023
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU:
	E1.03