

łącznik instalacyjny

łącznik schodowy

gniazdo wtykowe

G gniazdo wtykowe zasilające grzejniki

gniazdo wtykowe podłogowe 2x230+RJ45

gniazdo 3 fazowe

oprawa sufitowa

oprawa ścienna

szyna oświetleniowa LED

oprawa panelowa LED

LE rozdzielnica z licznikiem energii elektrycznej

RG rozdzielnica 3 rzędowa energii elektrycznej

gniazdo wtykowe podłogowe
- 3 modułowe 2x230V + 1 RJ45
- z możliwością zabudowy pokrywy



LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m^2]
0.1	Sala kominowa	panel podłogowy	18,88
0.2	Punkt informacyjny	panel podłogowy	4,66
0.3	Sala edukacji przyrodniczo-leśnej	panel podłogowy	29,40
0.4	WC NP+damskie	panel podłogowy	5,22
0.5	WC męskie	panel podłogowy	5,30
0.6	Pomieszczenie porządkowe	panel podłogowy	1,80
0.7	Pomieszczenie socjalne	panel podłogowy	14,84
0.8	Pracownia warsztatowa	panel podłogowy	31,08
	RAZEM		111,18

UWAGA:

1. Lampy oświetleniowe wykonać zgodnie z projektem aranżacji rysunek rzut parteru - oświetlenie (nr A2).
2. Wymienić kabel zasilający od przyłącza napowietrznego do skrzynki pomiarowej wewnątrz budynku LE oraz rozdzielnicy głównej RG - YKY 5*10 mm².

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GAJÓWKI W RUDZIE MILICKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOW. NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	NR RYS. IE-1
Tytuł rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU	
Lokalizacja inwestycji:	RUDA MILICKA, DZ. NR 173/11 AM-1 OBRĘB RUDA MILICKA	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T	P O D P I
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Instalac. w zakresie sieci instal. i urządz. elektr. i elektroenerget.	TOMASZ PIOTROWIAK NR UPR. WKP/0396/PWOE/13	
Sprawdzający	MARIAN GORZKOWSKI NR UPR. 330/DOŚ/14	
	Data:	Skala: