

VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA

elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

Názov projektu (stavby):	Levice HS, Rekonštrukcia nádvoria a spevnených plôch
Objekt (riešená časť):	Bleskozvod
Adresa – miesto inštalácie:	HZ Levice
Dátum spracovania projektu:	10/2023
Projektant:	Meno: Ing. Martin Zemančík Adresa: Snežnica 241 PSČ: 023 32 Snežnica Tel. číslo: +421 903 243 345

Opis a rozsah inštalácie*:

Nová inštalácia	<input checked="" type="checkbox"/>	Rozšírenie existujúcej inštalácie	<input type="checkbox"/>	Úprava existujúcej inštalácie	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

Krátky opis inštalácie (rozsah inštalácie spadajúci do riešenia projektom):

Projektová dokumentácia rieši návrh bleskozvodu budovy skladu SO 1.01.

Ja Ing. Martin Zemančík, zodpovedný za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie, o ktorej sú podrobné informácie uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie týmto VYHLASUJEM, že projektová práca, za ktorú som bol zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia v súlade so súborom IEC 60364 (STN 33 2000), s výnimkou odchýlok (ak nejaké sú) uvedených ďalej.

Podrobný popis odchýlok od IEC 60364 (STN 33 2000) doplnia sa čísla relevantných článkov normy):

-

Ja Ing. Martin Zemančík projektant VTZ-E odporúčam, aby sa na hore opísanej inštalácii vykonala periodická revízia v časovom intervale neprevyšujúcom 2 roky.

Zodpovednosť podpísanej osoby je obmedzená len na rozsah a obsah vyššie uvedenej projektovej práce a platí len pre účely východiskovej revízie elektrickej inštalácie, vyhotovenej podľa predmetného projektu.

Podpis:

Dátum: Október 2023

Meno: Ing. Martin Zemančík

* zaškrtnie sa príslušná kolónka