

Ciasna, dnia 30 lipca 2024 r.

RGK.SW.271.12.2024

Wykonawcy Wszyscy

Dotyczy: Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna w ramach projektu „Montaż instalacji wykorzystujących OZE zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna - Etap 1 Montaż 9 instalacji”

W związku z koniecznością zastosowania optymalizatorów mocy konkretnej funkcji, a mianowicie: optymalizatory powinny przechodzić w „tryb bezpieczeństwa” zmniejszając prąd w przewodach, ale także obniżają obniżać napięcie do poziomu bezpiecznego, a przy tym komunikować się z falownikiem, prosimy o dopuszczenie falowników fotowoltaicznych bez wyświetlacza. Swoją prośbę motywujemy tym, że falowniki współpracujące z optymalizatorami w ten sposób nie posiadają wyświetlacza, przez co zaproponowanie sprzętu o parametrach wskazanych w PFU nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników fotowoltaicznych bez wyświetlacza.

Zamawiający wyjaśnia, że karty katalogowe wybrany wykonawca winien złożyć w ciągu 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do ich złożenia.