



## ODBORNÉ STANOVISKO č. 10792/2/2024-OS-01

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 14.05.2024

Názov zariadenia: Zariadenie na rozvod plynu. Rekonštrukcia križovatky ciest  
I/69 AIII/2460.  
Objekt: SO 701-00 a SO.06 preložka VTL plynovodu.

Zaradenie zariadenia: plynové zariadenie skupiny A písm. g)  
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Investor: KLM Sliach s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Umiestnenie zariadenia: Sliach – Hájniky

Vypracoval: Ing. Ivan Novák

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Esting, s.r.o. Námestie SNP č.64/2,  
960 01 Zvolen, P.O.BOX 168

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

### odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške pred uvedením rozvodu VTL plynovodu do prevádzky.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Banská Bystrica o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Banskej Bystrici dňa: 14.05.2024



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jaroslav Fekiač  
vedúci oddelenia inšpektorov



**Príloha k OS č. 10792/2/2024-OS-01**

Základné technické údaje:

druh plynu: zemný plyn

pracovný tlak plynu: 2,5 MPa

rozvod plynu: - menovitá svetlosť: DN 300

- materiál: oceľ

- dĺžka: 217,5m

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. Žiadosť zn.: -, zo dňa 09.05.2024, prijatá dňa 09.05.2024

2. Predložená dokumentácia:

Technická správa – 12 strán

Výkresy č. D2 Situácia

D3 Pozdĺžny profil


D4 Vytyčovací výkres

D5 Vzorový výkres chráničky v mieste pretlaku

D6 Vzorový rez výkopom

D7 Orientačný stĺpik



  
Ing. Jaroslav Fekiač  
vedúci oddelenia inšpektorov