



NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIETĚ: TN-C  
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

- OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA ( žl.411 )
- ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ( PRÍLOHA "A", žl. A.1 )
  - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI ( PRÍLOHA "A", žl. A.2 )

- OCHRANA PRI PORUČHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA ( žl. 411.3.2 )
  - OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPAJANÍM ( žl. 411.3.1 )
- VONKAŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKA:

- PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ EXISTUJUCE PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE,ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH.PRI REALIZÁCIÍ VONKAŠÍCH SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV DODRŽAŤ NORMY: STN 73 6005, STN 33 2000-5-52.

LEGENDA:

- RMS
- NOVO NAVRHOVANÝ ELEKTRICKÝ ROZVADZAČ RMS, IP54/20
- HR
- EXISTUJÚCI ELEKTRICKÝ ROZVADZAČ HR, IP54/20

Časť : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR LADA		
INVESTOR: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE		
STAVBA :  MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍČ – LADA		
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU PRE USTAJNENIE KRAV		
OBSAH VÝKRESU : SITUÁCIA		



AGROKONTAKT

tel.: 044/522 28 63

FORMÁT : 4 x A4

DÁTUM : 03/2023

STUPEŇ : DSP

ZÁKAZKA Č. : 06/DSP/2023

MERITKO : Č. VÝKRESU:

1:500

E1.06

