



PRED ZAČATIM REALIZÁCIE JE NUTÉ VYPRACOVAŤ REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
 ROZVADZAČ MUSI SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439-2,3
 NAPÁJACIA SYSTÉM : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
 OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA
 OCHRANA PRED PRÍMAMÝMI DOTYKMI (STN 33 2000-4-41 81.411.3.1)
 -ZDŮLOVANÍM ZVÝCH ČASŤÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA1)
 -ZABRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA AA2)
 OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČIE
 OCHRANA PRED NEPRÍMAMÝMI DOTYKMI (STN 33 2000-4-41 81.411.3.1)
 -OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 81.411.3.2)
 -SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE V SIETI (STN 33 2000-4-41 81.411.3.2)
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY
 A TECHNICKÉ PODKADY SÚ DISEJNOM MAJETKOM AUTORA
 ROZVINOVÁŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMČA RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL-PROJEKT s.r.o.
Laluha Alfréd	Laluha Alfréd	Pod Hrádkom 27A, Prievidza
Investor: AGROSEV spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva		tel. 0907 421842
Miesto: Želobudza		IČO: 44 658 567
Názov stavby:		Email: dlfi@laluha@gmail.com
KRAVIN 03		Formát: 2 A4
S.O.03		Dátum: 03/2023
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom		Stupeň: PSP
Názov výkresu:		Časť: ELEKTRO
ROZVADZAČ R3		Mierka: č.v.