



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SVO-RVO2-2024/000898-003

Vybavuje/linka  
Mgr. Ždímal/445 29

Bratislava  
20. 11. 2024

Vec

### Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „**Núdzové/ pohotovostné napájacie systémy**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám v prílohe zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v elektronickom prostriedku JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

#### Otázka č. 1:

Dobrý deň, prosím o spresnenie počtu ks kontajnerov a dieselgenerátorov + počet palivových nádrží a množstvo paliva ?

#### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky v položkách č. 1 Zostava č. 1 – EZA kontajner a č. 2 Zostava č. 2 – EZA podvozok nasledovné:

- 1 ks kontajnera, ktorý obsahuje :
  - 2 ks dieselgenerátorov s výkonom 640 až 700 kVA
  - nádrže s celkovým objemom 4000 litrov, ktoré sú rozdelené na dennú nádrž 1000 litrov a minimálne 2 zásobníkové nádrže s celkovým objemom 3000 litrov, pričom objem jednej zásobníkovej nádrže môže byť maximálne 2000 litrov.
  - 800 litrov paliva + aditíva v dennej nádrži
- 1 ks dieselgenerátora s výkonom 50 kVA na podvozku (prívesný vozík) + palivová nádrž s objemom minimálne 200 litrov + minimálne 100 litrov paliva

S pozdravom

.....

Ing. Branislav Chlebana  
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR