

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Z072180-2024-OZZ

Vybavuje/linka
Ing. Vetráková/kl. 322

Bratislava
10.10.2024

Vec: **Poskytnutie vysvetlenia k informáciám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „MZ SR“) v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriadilo Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky **„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS“**. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ pod č. 2022/S 195-552272 dňa 10.10.2022, a vo vestníku VO pod č. 220/2022 43034 – MUT dňa 11.10.2022.

V rámci uvedeného DNS bola dňa 27.09.2024 zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej zákazky pod ID zákazky 60218 s názvom **„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR výzva č.1/2025“**. Zadávanie tejto konkrétnej zákazky vykonáva MZ SR.

V dňoch 08.10.2024 a 09.10.2024 boli verejnému obstarávateľovi od záujemcov doručené žiadosti o úpravu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ považuje tieto žiadosti za žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle informácií v nej uvedených boli žiadosti smerované voči podmienkam uvedených v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

V súvislosti s tým verejný obstarávateľ predkladá vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcov.

Otázka č. 1

Príloha č. 3 výzvy

Zoznam odberných miest a predpokladaný objem odberu

Požadovaná úprava:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Doplnenie hodinových alebo 15min profilov spotreby - súbor nameraných údajov činného výkonu (spotreby) v kW za obdobie jedného roka, v editovateľnom formáte (odporúčame excel) pre každé odberné miesto. Tieto údaje navrhujeme doplniť do Dokumentov k zákazke.

Odôvodnenie požiadavky: Profil spotreby je dôležitý pre stanovenie najvýhodnejšej ceny.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 1:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

V prílohe č. 3 Výzvy - Odberné miesta a predpokladaný objem odberu – v 11. stĺpci tabuľky sú uvedené profily spotreby jednotlivých prijímateľských organizácií a v 12. stĺpci tabuľky sú uvedené spotreby organizácií za obdobie jedného roka v MWh.

Všetky údaje, ktoré sú zahrnuté v Prílohe č. 3 Výzvy boli uvedené aj už v zrealizovaných výzvach z minulého roku.

Otázka č. 2:

Zmluva o dodávke elektriny

Článok 4

Cena, Odplata a fakturačné podmienky

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre určenie ceny podľa tejto Zmluvy je predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach, ktorý oznámil Objednávateľ Poskytovateľovi vo Verejnom obstarávaní. Predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Požadovaná úprava:

Doplnenie nasledujúceho ustanovenia:

Odberateľ sa zaväzuje po dobu trvania zmluvy odobrať od dodávateľa zmluvné množstvo elektriny určené ako súčet dohodnutého ročného množstva elektriny pre jednotlivé OM a roky uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Počas zmluvného obdobia má dodávateľ právo vyhodnotiť skutočne odobraté množstvo elektriny a spoločné zmluvné množstvo (SZM) spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy, a to za každý kalendárny rok, v ktorom trvá zmluva.

V prípade že odberateľ neodoberie aspoň 90% SZM (SZM_{min}) v príslušných jednotlivých kalendárnych rokoch, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú odobratú MWh až o výšku určenú ako:

$$ZC = \frac{K \times (SZM_{min} - X)}{X} \quad [EUR/MWh]$$

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v EUR/MWh,

K – 2-násobok priemeru mesačných spotových cien daného kalendárneho roka, ktoré sú vypočítané z ceny každej hodiny každého dňa daného mesiaca ocenené hodinovou cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/>.

X – skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v MWh, pričom minimálna hodnota X je 1.

V prípade, ak odberateľ v príslušnom kalendárnom roku neodoberie žiadnu MWh, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať odberateľovi platbu vypočítanú ako súčin hodnoty SZM_{min} v danom roku a koeficientu K.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny odberateľa počas príslušného kalendárneho roka presiahne 110% SZM (SZM_{max}), dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú MWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZM_{max} o 1,5-násobok priemernej mesačnej spotovej ceny, ktorá je pre každú hodinu každého dňa daného mesiaca ocenená hodinovou cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacnasprava-o-dt/>.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade predčasného ukončenia zmluvy pred riadnym uplynutím termínu jej trvania, je dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení zmluvy spôsobom uvedeným v tomto článku za celé obdobie trvania zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Pre dodávateľa elektrickej energie je zmluvné množstvo s určením tolerančného pásma odberu elektriny a následne možnosť vyhodnotiť a uplatniť si doúčtovanie ceny za prípadné nedočerpanie/prečerpanie odberu mimo dohodnutú toleranciu za zmluvné obdobie dôležité, nakoľko s prevzatím zodpovednosti za odchýlku má dodávateľ spojené náklady.

Bez možnosti doúčtovania ceny za prípadné nedočerpanie/prečerpanie je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu elektriny za zmluvné obdobie na odberných miestach odberateľa.

Nami navrhované ustanovenie taktiež rieši vyhodnotenie pre prípad predčasného ukončenia zmluvy.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 2:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o fixnú cenu za dodávku elektriny ani množstvo odberu, verejný obstarávateľ má za to, že nie je dôvod na garanciu tolerančného pásma, nakoľko dodávateľ bude zabezpečovať nákup komodity na dennej báze za aktuálne trhové ceny.

Otázka č. 3:

Zmluva o dodávke elektriny

Článok 3

Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.16 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve.

Požadovaná úprava:

3.16 Objednávateľ má právo požiadať dodávateľa o dodávky elektriny do ďalšieho OM. Na podmienkach dodávky elektriny do takéhoto ďalšieho OM sa zmluvné strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Príloha č. 3 Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia ceny

2. Ďalšie podmienky poskytovania predmetu zákazky

2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve.

Požadovaná úprava:

2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom. Podmienky dodávky elektriny do takéhoto ďalšieho OM budú dohodnuté v predmetnom dodatku.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávka elektriny pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre ročný objem plynu v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo plynu musí byť záväzné. V prípade dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 3:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Odôvodnenie:

V zmysle súťažných podkladov je cena za dodávku elektriny stanovená ako hodnota koeficientu K_i za 1MWh elektriny v EUR bez DPH a priemernej váženej spotovej ceny, ktorá je v danej hodine ocenená hodinovou cenou elektriny na dennom trhu SR. Ako už verejný obstarávateľ uviedol pre uvedený spôsob nákupu platí plná objemová flexibilita, tzn. odber bez tolerančných pásiem a sankcií.

Otázka č. 4:

Zmluva o dodávke plynu

Článok 4

Cena, Odplata a fakturačné podmienky

4.5.2. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry

Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi;

Požadovaná náprava:

4.5.2. lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry Poskytovateľom. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do (14) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi;

Príloha č. 3 Cena, Spôsob určenia Odplaty, Spôsob určenia ceny

1. Spôsob a podmienky fakturácie

1.8. Splatnosť faktúry je 14 dní odo vystavenia faktúry Poskytovateľom.

Odôvodnenie požiadavky:

S lehotu splatnosti faktúr 30 dní nesúhlasíme, pre dodávateľa nevyhovujúca, nakoľko v podstate prvých 60 dní od začiatku trvania zmluvy by dodával elektrickú energiu bez akejkoľvek platby zo strany odberateľa.

Taktiež dodávateľ nezodpovedá za doručenie faktúry

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 4:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu zmluvných podmienok **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ požiadavku záujemcu na skrátenie lehoty splatnosti faktúr z 30 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní neakceptuje s ohľadom na spôsob financovania odberateľov. Verejný obstarávateľ pri stanovení lehoty splatnosti postupoval v súlade s ustanovením § 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Otázka č. 5:

Dobrý deň, v súťažných podkladoch požadujete predložiť prílohu č.6. kde je potrebné uviesť údaje do zmluvy bod 3.19 a bod 8,3,1. Vzhľadom k tomu, že predkladáme viac ponúk, v prípade prijatia našej ponuky u viacerých odberateľov, môže nastať situácia, že v rôznych zmluvách budú rôzne dáta v uvedených bodoch. Je zapojených viac pracovníkov. Je možné tieto údaje doplniť do podkladov súťaže až v prípade ak budeme úspešný v jednotlivých ponukách?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 5:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu **akceptuje**.

Odôvodnenie:

Doplnenie údajov Zmluvy o dodávke elektriny v bodoch 3.19 a 8.3.1 sa uskutoční pri podpise zmlúv z jednotlivými odberateľmi. V rámci predloženia ponúk nie je potrebné predmetné ustanovenia zmluvy dopĺňať.

Otázka č. 6:

Dobrý deň, pre korektný výpočet ceny žiadame o poskytnutie odberových diagramov za rok 2023 pre nemocnicu Brezno.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 6:

Verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu **neakceptuje**.

Odôvodnenie:

Údaje predložené prijímateľmi uvedené v Prílohe č. 3 Výzvy – Zoznam odberných miest a predpokladaný objem odberu verejný obstarávateľ považuje za postačujúce pre predloženie ponuky.

Verejný obstarávateľ v odôvodnených prípadoch pripúšťa úpravu návrhu zmluvy medzi úspešným uchádzačom a odberateľom takým spôsobom, ktorý podstatne nezmení podmienky zadania príslušnej zákazky.

S pozdravom

Ing. Marian Povolný v.r.

generálny riaditeľ

Sekcia verejného obstarávania MZ SR