

**STAVOPROJEKT s.r.o.**  
**Jarková 31**  
**080 01 PREŠOV**

Vypracoval: Ing. Kmec

Zodpovedný projektant: Ing. Kmec

Vedúci projektant: Ing. Kmec

---

Stavba: **VYBUDOVANIE SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ** Zák.číslo: 22106  
**V MESTKÝCH LESOCH STARÁ ĽUBOVŇA**

Časť: E - stavebná Stupeň: P

Objekt: SO 05 – Oprava mosta na lesnej ceste 3 Podsadok-3 studne Diel: DOP

Obsah: Technická správa Príl.č. 1

## TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby: **VYBUDOVANIE SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ  
V MESTKÝCH LESOCH STARÁ ĽUBOVŇA**

Objekt: SO 05 – Oprava mosta na lesnej ceste 3 Podsadok-3 studne

Stupeň: Projekt stavebných úprav

Pri obhliadke staveniska bola urobená aj obhliadka jestvujúceho mosta, ktorý je súčasťou, lesnej cesty 3 Podsadok-3 studne. Je situovaný vo vzdialenosti 350 m od jej začiatku.

Most potrebuje opravu. Pri obhliadke mosta boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- na vtokovej strane pri prívalových vodách v koryte potoka dochádza k vymývaniu svahu potoka na pravej strane

- rímsy na moste sú v dezolátnom stave

- časť zábradlia na výtokovej strane chýba, časť je poškodená

V náväznosti na vyššie uvedené sa v rámci tohto objektu navrhuje oprava v takomto rozsahu:

Spevnenie vymývaného svahu lomovým kameňom v dĺžke 10 m pred samotným mostom a výšky od dna potoka po korunu svahu potoka.

U ríms na oboch stranách mosta sa navrhuje obetónovanie z vrchnej, spodnej aj bočnej strany železobetónom po predchádzajúcom šalovaní.

Poškodená časť madla sa odstráni. Doplní sa jednak nové madlo namiesto odstránenej časti madla, jednak nové namiesto chýbajúcej časti madla. Nakoniec sa natrie novým náterom celé zábradlie po oboch stranách mosta.

V Prešove, január 2023

Vypracoval: Ing. Kmec