

Rekonštrukcia strechy – vrátnica Rožňavská DPB, a.s. Jurajov Dvor_09_2024

Dobrý deň,

Dňa 13.01.2025 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď:

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
1	<p>Položka 15 Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t 173m2 Žiadame o vysvetlenie odstránenie jednovrstvovej krytiny 173m2 . Z doterajších skúsenosti predpokladáme že sa jedna o zabudovanej kotvovej PVC fólie a geotextilie. Vzhľadom na obvyklú demontáž zabudovaného súvrstvia v zmysle technologického postupu žiadame doplniť do rozpočtu demontáž geotextilie a demontáž kotiev a likvidáciu na skládku .</p>	<p>Náklady na odstránenie geotextílie a kotiev uchádzač zahrnie do jednotkovej ceny p.č. 15 s popisom "Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t".</p> <p>Náklady na presun a odvoz a uloženie sute na skládku sú v položkách p.č. 1-7 – prosíme uchádzačov, aby náklady s tým spojené zahrnuli do predmetných položiek.</p>