

Otázky:

1. V časti SO-2.2 vo výkaze výmer je pri položke č. 96 (dodávka) uvedené preloženie šindlov **25 ks/m²** , pri položke č. 97 (montáž) je uvedené preloženie šindlov **42 ks/m²**. Žiadame VO o upresnenie preloženia šindlov.

Odpoveď - pri preložení šindľov 10 cm býva spotreba 25ks/m²

2. V časti SO-2.3 - pol.č. 101 - vo výkaze výmer je uvedené množstvo 45 ks kovovej vetracej mriežky s odvolaním sa na výkaz zámočníckych výrobkov. Vo výkaze zámočníckych výrobkov sa daná položka nenachádza. Vetracia mriežka sa nachádza vo výpise špeciálnych konštrukcií, kde je uvedené množstvo 4 ks., no nie je špecifikovaný rozmer. Žiadame VO o upresnenie rozmeru a počtu kusov.

Odpoveď - Vo výpise špec. Konštrukcii sú 4 kusy. 45 je preklep. Vetracia mriežka je vo výkaze okótovaná, rozmery sú 250x250mm.

3. Žiadame VO o doplnenie rezu/pôdorysu k výkresu dvojitéj palisády, a to konkrétne ku guľatine z červeného smreku, nakoľko z pohľadov nie je zjavné, ako sa má parkán realizovať a tým pádom je obtiažne naceniť jednotlivé práce.

Odpoveď - V ktorej časti dvojitej palisády je potrebné vyhotoviť rez/pôdorys? Pretože PD obsahuje aj rez a aj pôdorys.

4. Vo výkaze výmer je uvedený náter drevených konštrukcií uhoľným dechtom, no podľa našich informácií je uhoľný decht zakázané používať, žiadame VO o úpravu a návrh alternatívy.

Odpoveď - Alternatíva opáliť drevo a natrieť lanovou fermežou.

6. Žiadame VO o doplnenie podkladov k vibrostĺpom - časť SO-05.

Odpoveď - doplnené Vid' príloha

7. Prosíme VO o informáciu, či je možné doplniť k podkladom stanovisko KPÚ.

Odpoveď - KPU - nebude sa riešiť- sú to novostavby mimo pamiatkovej zóny

8. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie PD o nasledovnú položku z rozpočtu: „D+M oceľových konštrukcií s hmotnosťou jednotlivo nad 20 kg - K1“ celkovo sa v rozpočte nachádza 4 krát v množstve 41 ks. V PD sme nenašli nákras a ani špecifikáciu danej konštrukcie.

Odpoveď - prosím definovať stavebný objekt

9.Máme zato , že v časti SO-5.2.2 VZT v rozpočte chýba zariadenie č. 1.1 - VZT jednotka . Žiadame investora o doplnenie jednotky do výkazu výmer.

Odpoveď - Doplnené Vid príloha