

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 1 uvádza požadované dodanie minimálne nasledovných výpočtových prostriedkov pre vytvorenie produkčného prostredia a testovacieho prostredia. Po dôslednej analýze požiadaviek verejného obstarávateľa, máme za to, že pri položke "Technologický stojan (rack), zdroj nepretržitého napájania (UPS)" neexistuje na trhu rozvádzač, ktorý by spĺňal technologické požiadavky verejného obstarávateľa.

Nakoľko bude infraštruktúra podľa opisu umiestnená v troch nezávislých datacentrách so samostatnou technologickou infraštruktúrou (uzavreté miestnosti, chladenie,..) bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent rozvádzača s nasledujúcou charakteristikou:

- 19 palcový stojanový rozvádzač so zváraným skeletom a s nosnosťou viac ako 1700 kg
- Využitelná kapacita 42U s pôdorysom (600 mm x 1070 mm)
- S predprípravou pre inštaláciu klimatizačných jednotiek umiestnených na strope
- Výška rozvádzača bez klimatizačnej jednotky nepresiahne výšku 2m
- Rozvádzač má predné jednodielne dvere a dva bez použitia náradia ručne odnímateľné kryty
- Dvere rozvádzača s viacbodovým zámkom s posuvným zamykacím systémom, ktorý zabezpečí dokonalé tesnenie dverí voči skeletu rozvádzača.
- Rozvádzač obsahuje dva páry 19 palcových vertikálnych líšt pre jednoduché a bezpečné osadenie inštalovaných zariadení.
- Všetky oddeliteľné časti rozvádzača sú galvanicky vzájomne pospájané, rozvádzač obsahuje spoločný zemiaci bod.
- Jednotný kľúč pre všetky zámky.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ upravil špecifikáciu technologického stojanu (rack) uvedenú vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1.