



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 22.01.2025

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 09.01.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 6 s názvom: DNS VAKM výzva 6/2025 pre závod Vranov nad Topľou (VDJ Žalobín).

Dňa 22.1.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o prehodnotenie akceptácie termínov dodania/ otázka, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobrý deň,

Žiadame o prehodnotenie predĺženia dodacieho termínu k Výzve č. 6/2025 pre závod Vranov nad Topľou (VDJ Žalobín)- Príloha č.1 - opis CP pre časť 1:

Položka č. 32 Spätná klapka DN200 PN16, L=230mm =1ks

Nakoľko k tejto položke sme z dôvodu informácií od dodávateľov/ výrobcov o dostupnosti žiadali o predĺženie dodacieho termínu na 12 -14 týždňov od objednania a iný uchádzač podľa zaslanej komunikácie žiadal o predĺženie termínu dodania na 19 týždňov. V odpovedi - Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o VO, nám však akceptujete predĺženie dodacieho termínu k tejto položke iba 8 týždňov od objednania. Preverovali sme opätovne dostupnosť, avšak tento dodací termín nám ani jeden z vycertifikovaných výrobcov nevie zaručiť, preto aj my opätovne žiadame o predĺženie dodacieho termínu k uvedenej položke minimálne na 12 týždňov od objednania. Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

### **Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1:**

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 32 - Spätná klapka DN200 PN16, L=230mm, č. 33 - Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN200/150 PN16, 8 dierová príruha, č. 34 - Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/80 PN16, 8 dierová príruha z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 19 týždňov od doručenia objednávky. Predmetné uvedenie „8 týždňov“ bolo uvedené chybné, za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedľujeme. Súčasne Vám oznamujeme, že dokumenty Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady neboli aktualizované, nakoľko v predmetných dokumentoch je akceptácia termínov dodania uvedená správne, a to 19 týždňov od doručenia objednávky.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom