

Pozn.: Trasy viesť mimo zpevnené plochy v zelenom páse.
Uložiť do hĺbky 600mm, pod komunikáciou do 1000mm v pieskovom lôžku.
Nad trasu uložiť výstražnú fóliu.



0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA	HLINA s.r.o. člen združenia právnických osôb
	KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN	
	VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR	
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT 4xA4
	Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK		DÁTUM 12/2023
			STUPEŇ DSP/DRS
	STAVBA k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1		MIERKA BEZ
	PROFESIA E4 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SLABOPRÚD		Č. VÝKRESU 05
	NÁZOV VÝKRESU VONKAJŠIE SLABOPRÚDY		