


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | PREDIZOLOVANÉ MEDENÉ CHLADIARENSKÉ POTRUBIE |

POZNÁMKY:

- ZMRAZENIE KOTVY NA MIESTNU KONŠTRUKCIU ZABEZPEČÍ TÝCH MR-4FIX
- PRED KOTVENÍM STAVBY POSÚDI ZHODNOSŤ KONŠTRUKCIE – V PRÍPADE POTREBY ZMRAZENIA KOTVY NA ODOLNÚ KONŠTRUKCIU
- VNÚTORNÉ JEDNOTKY SYSTÉMU MAYLET NA KANALIZÁCIU – ZBEHOVÉ PRVKY PRE ODVOD KONDENZÁTU
- VONKAJŠIE JEDNOTKY NAPOJENÉ NA EL. PRÚD – ZABEZPEČENÉ ELEKTRIKÁROM ELEKTROINŠTALATÉROM
- S ZHĽADOM NA PODMIENKY PREVÁDZKY A OKOLITÉHO PROSTREDIA ZARIADENIE PODĽA TECHNICKÝCH PREDPISOV VYROBCU
- PRI MONTÁŽI DODRŽAŤ POSTUPY KOORDINOVANÉ S PROFESIOU RIEŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH STAVBY
- VONKAJŠIE JEDNOTKY KOTVIŤ NA OCELOVÝ RÁM NA STRECHE, ALEBO NA ANTIVIBRAČNÚ PODLAHOVÚ KONZOLU
- JEDNOTKU ZABEZPEČIŤ PROTI NÁRAZOM VETRU
- PREKAZY V STR. KONŠTR. NA PRIESTUPY POSÚDI STATIK

UPOZORNENIE:

TENTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH NORIEM, PRÍSLUŠNÝCH PODMIENOK, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
VŠETKY ZMENY VOČOVÉ MEDZI PODĽA REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZDRAVENÉ S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | ING. ZOLTÁN FARKAŠ | PROJEKTY TZB | |
| HLAVNÝ PROJEKTANT TZB: | ING. MIROSLAV ŠIMKA PHD. | | |
| VYPRACOVAL: | ING. MIROSLAV ŠIMKA PHD. | | |
| INVESTOR: | Slovakadoptová samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 | FORMÁT | 594x1470mm |
| | Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica-časť IBESK | DÁTUM | 10/2023 |
| | | STUPEŇ | DSP/DPS |
| MIESTO STAVBY: | k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. 476/1C — 1909/1 | MIERKA | 1:75 |
| PROFESIA: | CHLADENIE | Č. VÝKRESU | 001 |
| PREDMET VÝKRESU: | Pôdorys 1.NP | | |