

VÝPIS VÝROBKOV HSV

OZNAČENIE	POPIS, ROZMERY (mm)	POČET ks	HMOTNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ CELK. (kg)	POZNÁMKA
ZD1	CESTNÝ PANEL 3000x1000x150mm 	30	1060	31800	ZÁKLADOVÁ DOSKA POD KONTAJNEROVÚ MENIAREŇ

LEGENDA MATERIÁLOV

- PROSTÝ BETÓN
- ŠTRKOVÁ VRSTVA - frakcia 16/32mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA - frakcia 63mm
- PÔVODNÝ TERÉN

SKLADBY SPEVNENÝCH PLÔCH

SS1	SPODNÁ STAVBA - ZAKLADANIE NA CESTNÝCH PANELOCH	hr.150mm hr.200mm hr.200mm
	- Základová doska - cestný panel - rozmer 3000x1000x150mm,	
	- Štrkový podsyp - frakcia 16/32 mm - zhutnený,	
	- Podkladná štrková vrstva - frakcia 32/63mm - zhutnená,	
	- Rastlý terén	
	CELKOM	hr.550mm
SS2	SPODNÁ STAVBA - PLOCHA MEDZI KONTAJNERMI	hr.350mm hr.200mm
	- Štrková vrstva - frakcia 16/32 mm - zhutnená,	
	- Podkladná štrková vrstva - frakcia 32/63mm - zhutnená,	
	- Rastlý terén	
	CELKOM	hr.550mm


POZNÁMKA

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ TREBA VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE
- NEPREDVÍDATEĽNÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA ZISTIA POČAS VÝSTAVBY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRI REALIZÁCII DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN, ODBORNÉ NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBCOV



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:	 DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava	 REHING CONSULT REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava
Základové číslo:	2117	Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa

Zodpovedný projektant stavby::	Ing. Vladimíra Rožoková		 REHING CONSULT REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gabriel Šimon				
Navrhovateľ - vypracoval:	Ing. Dávid Pál				
Kontroloval:	Ing. Gabriel Šimon				
Miesto stavby:	MČ Bratislava - Ružinov	Okres:	Bratislava II	Generálny riaditeľ:	Ing. Dalibor Krupa
Investor - stavebník:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava			Stupeň - účel:	DRS
				Základové číslo:	2117
				Dátum:	01/2025
				Počet A4:	4x A4
				Mierka:	1:50
				Časť:	D
				Číslo PS/ SO:	S0 14
				Príloha:	3
				Názov prílohy:	Základy pod kontajnerovú meniareň