

IN.271.6.2025.KN

ZP.2/2025

Informacja dla Wykonawców 3 i zmiana zapisów SWZ

Dotyczy: **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych w Kośmidrach oraz budową podziemnego zbiornika na wodę w miejscowości Pawonków”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wchodzi w zakres przetargu (dotyczy odwiertu nowej studni S-2).

Pytanie 2

Według Specyfikacji Technicznej branży technologiczne do płukania filtrów powietrzem należy zastosować dmuchawę typu Roots'a natomiast według Projektu Technicznego branży Sanitarnej należy zastosować dmuchawę bocznokanałową. Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakiego typu dmuchawę należy dostarczyć w ramach postępowania przetargowego.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie wyników badań wody surowej.

Pytanie 4

W nawiązaniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. XIX ust. 3 pkt 3.4.2 lit. b) SWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego modyfikację poprzez dopuszczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zamiast wymaganych uprawnień w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.

Nasza prośba wynika z faktu, że zakres przedmiotu zamówienia – budowa stacji uzdatniania wody – nie obejmuje robót, które wymagałyby uprawnień w specjalności inżynierii hydrotechnicznej. Prace przewidziane w ramach realizacji zamówienia dotyczą przede wszystkim technologii uzdatniania wody oraz instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia instalacyjne. W związku z powyższym, wymaganie posiadania uprawnień w zakresie inżynierii hydrotechnicznej wydaje się nieadekwatne i nadmierne, co może niepotrzebnie ograniczyć konkurencyjność postępowania.

Pytanie 5

W nawiązaniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. XIX ust. 3 pkt 3.4.1 SWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację wymogu dotyczącego wykonania ujęcia wód podziemnych, poprzez obniżenie wymogu wykonania ujęcia wód podziemnych o głębokości min. 450m do głębokości min. 300m. Nasza prośba wynika z faktu, że głębokość odwiertu nie jest jedynym wyznacznikiem stopnia skomplikowania i wymaganego doświadczenia w realizacji ujęć wód podziemnych.

Wykonawca, który wykonał ujęcie o głębokości 300m ma technicznie równoważne doświadczenie jak doświadczenie w wykonaniu ujęcia o głębokości 450m. Uwzględnienie naszej propozycji pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i skuteczności realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

- Ad. 1 Koszt nadzoru geologicznego i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wchodzi w zakres przetargu.
- Ad. 2 Należy zastosować dmuchawę bocznokanałową, zgodną z Projektem technicznym.
- Ad. 3 Zamawiający nie posiada wyników badań wody surowej, natomiast załącza do pisma wyniki badań wody po zabiegach typu chlorowanie, itd.
- Ad. 4 Zamawiający dopuszcza wnioskowaną modyfikację warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokonał zmiany w zapisach SWZ poprzez zastąpienie treści lit. b (Rozdział XIX ust. 3 ppkt 3.4.2.):

- b) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane **do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieria hydrotechniczna bez ograniczeń**, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,

zapisem:

- b) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane **do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

- Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wymogu dot. doświadczenia wykonania ujęcia wód podziemnych.