



POZNÁMKY:

- Bleskozvodná sústava je zaradená do LPL III.
- zachytávacia sústava mrežová uložená na podperách PV21 betónových
- Zvody sú opatrené ochrannými uholníkmi a prechody do zeme sú natreté asfaltovým náterom

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	C:\Users\Medel\Desktop\OBRAZKY DO VYKRESOV\Original on Transparent.png	
Ing.Peter Lichý	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič		
Kraj:	Banskobystrický	miesto: Dobrá Niva - Sása		Formát	A3
Investor:	PD Dobrá Niva a.s., Námestie SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva			Dátum	04/2023
Názov stavby:  Dostavba farmy dojnic - Sása				Účel	P -SP
				Č.zákazky	01/M/2023-04
				Arch. číslo	
Obsah:	Bleskozvod			Mierka	Č.výkresu
				1 : 250	4