



















M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LISTA	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA	STROPY
201	CHODBA	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	36,84	100 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
202	JIS 4-LOŽKO	ELŠTAVČOVKA PVC GERFLOR MIPOLAM EL PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	47,09	100 Lx/300 Lx/1000 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
203	FILTER	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	11,78	100 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
204	STANOVISKO SESTIER	ELŠTAVČOVKA PVC GERFLOR MIPOLAM EL PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	11,54	500 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
205	FILTER	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	3,75	200 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
206	IZOLAČNÉ LOŽKO	ELŠTAVČOVKA PVC GERFLOR MIPOLAM EL PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	13,06	100 Lx/300 Lx/1000 Lx	PODHPAD Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM
207	KÚPEĽŇA	PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	4,56	200 Lx	PODHPAD ZO SÁDKOKARTÓNU DO VHLHÉHO PROSTREDIA
208	WC PAC. JIS	PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	5,18	200 Lx	PODHPAD ZO SÁDKOKARTÓNU DO VHLHÉHO PROSTREDIA
209	ČISTIACA MIESTNOSŤ	PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU	11,16	300 Lx	PODHPAD OWA COSMOS 68 R.600x600MM

9+1 ks	 	ZÁSUVKA 230/16A IP 20 BIELA , ZELENÁ
10+2 ks	 	ZÁSUVKA 2x230/16A V SPOLOČNOM RÁMČEKU IP 20 BIELA , ZELENÁ
4 + 1 ks	 	ZÁSUVKA 2x230/16A JEDNA S PREPÁTOVOU OCHRANOU TYP 3 IP 20 BIELA,ZELENA
0+2 ks	 	ZÁSUVKA 4x230/16A JEDNA S PREPÁTOVOU OCHRANOU TYP 3 IP 20 BIELA ,ZELENÁ
2+1 ks	 	ZÁSUVKA 2-3x230/16A IP 20 V SPOLOČNOM RÁMČEKU IT DO ŽLTÁ SO SIGNALIZÁCIOU NAPATIA
1 ks	SPH02 	SPÍNACIE HODINY SPH 02 PRE GŽ
1 ks		TROJ.PÓLOVÁ ZÁSUVKA IZS 1653
3 ks	 SU1	SIGNÁLKA CHODU UPS LED ABB 3917U-A00053 ZELENÁ+ČERVENÁ LED+KRYT TANGO
3 ks	 SP1	SIGNÁLKA CHODU DIESELA LED ABB 3917U-A00053 ČERVENÁ LED+KRYT TANGO
3 ks	 PDS1	MODUL DIALKOVEJ SIGNALIZÁCIE IT SIETE MDS-D
1 ks	 CP	DIALKOVÝ OVLÁDAČ - DODÁVKA VZT

Z	- El. zásuvka 230 V/16 A, 400 mm vysoko, podľa STN 33 2000-7-710
Z₂	- El. zásuvka 230 V / 16 A, farebne odlíšená, zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710, vyvedená vo výške 1200 mm farebne na indikátor napájania
Z₅	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 400 mm vysoko, napojená na rozvod z náhradného zdroja
Z₆	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko
Z₆*	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 800 mm vysoko
Z₈	- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm vysoko, napojená na rozvod z náhradného zdroja
S₀	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný priamo vyžarujúci germicidný žiarik, vo výške 2300 mm. Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm
S₂	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný uzavretý germicidný žiarik, vo výške 2200 mm. Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm.
PH02	- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napájanie spínacích hodín germicidných žiaríkov, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať z instalačnej krabice cca 20 cm.

ZNAHA		PROJEKT		DNA		PRŮBĚ
VÝPRAČOVÁL	Ing. Kaleta Gabriel			PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP 6.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309		
KONTROLOVAL	Ing. Kliešč Vladimír					
PROJ. SOFS	Ing. Šuty Juraj					
OBER	Trenčín					
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín			POČET A4	8	STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy JIS pre kardio			DATUM	10/2020	
OBJ. -PS	FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín SO 01 – Stavebné úpravy JIS Elektroinštalácia			ZÁK.	01102020.EO	
OBSAH	Podorys 2.NP – Zásuvky			MIERKA	1:50	ČÍSLO
				KÓTOVANÉ V	mm	03