

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
02-07-2017

Vybavuje
Alena Skočiková,
tel. 0918 800 051
alena.skocikova@gmail.com,

Trenčín
12.07.2017

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov k nižšie uvedenému postupu verejného obstarávania - 1

Verejný obstarávateľ:	Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj
Predmet zákazky:	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, bez elektronickej aukcie
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Vestník: č. 121/2017, značka 08507-WYP, 20.06.2017

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch, C Opis predmetu zákazky, časť 2. Opis predmetu zákazky je uvedené nasledovné: „Verejný obstarávateľ uprednostní ak uchádzač použije zatepl'ovacie materiály vyrobené z recyklovaných vstupov, pričom finálny výrobok(zatepl'ovaný systém) musí obsahovať minimálne 75 % recyklovaného materiálu. Zatepl'ovacie systémy vyrobené z recyklovaných vstupov musia mať rovnaké alebo tepelnoizolačné vlastnosti požadované verejným obstarávateľom v opise predmetu zákazky.“

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č. 1:

V projekte je počítané so súčiniteľom tepelnej vodivosti zatepl'ovacieho systému 0,038 W/m.K. Čiže má byť minimálne taký alebo menší.

Príloha: OU-Beluj-PZ-energeticka_ucinnost-SP-p3-1n-Tepelnotechnicke_posudenie

S pozdravom

Alena Skočiková
kontaktná osoba pre záujemcov/ uchádzačov