



Doplňujúca Informácia k súťažným podkladom _4.2.21¹

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na predmet zákazky: „**Mestský park v Karlovej Vsi**“ podľa § 112 a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

Verejný obstarávateľ na základe doručených žiadostí o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov (SP) zverejňuje nasledovné doplňujúce informácie k SP:

1. V PD a k tomu prislúchajúcej Technickej správe Mestský park v Karlovej Vsi (SO 02.04 Závlahový systém) v odseku 2.2. sa hovorí o použití podpovrchovej závlaha, ale vo výkaze výmer chýbajú položky na ocenenie. Poprosíme vysvetliť resp. doplniť do výkazu výmer ak má byť súčasťou ponuky.

Pôvodne navrhovaná podpovrchová kvapková závlaha bola pri aktualizácii zrušená. Aktuálna špecifikácia závlahy je súčasťou aktualizovanej súhrnnej technickej správy (STS) pre automatický zavlažovací systém, ktorá je vložená do dokumentov zákazky. Doplnené položky do výkaz výmer s rekapituláciou_aktualizacia2 (žto), ktorý je vložený do dokumentov zákazky.

2. Vo výkaze výmer chýbajú položky na výkop pre kopoflex, zásyp pre kopoflex, zásyp postrekovačov, montáž navrtávacích pásov, montáž postrekovačov, montáž potrubí, montáž kvapkovej závlahy, montáž podz. kvap. závlahy, montáž tvaroviek. Žiadame upraviť / doplniť položky s tým súvisiace do výkazu výmer.

Nastala technická chyba, doplnené položky v SO 02.04 prikladáme do výkazu výmer (žltou). Výkaz výmer s rekapituláciou_aktualizacia2 je vložený do dokumentov zákazky.

3. Je možné alternovať produkt "Rain Bird" v objekte „SO 02.04 Závlahový systém“, iným výrobcom pri dodržaní požadovaných parametrov a kvality? Áno, je možné alternovať produkty "Rain Bird" iným výrobcom pri dodržaní požadovaných parametrov a kvality.

¹ Interné číslo výzvy: MAGS OVO 65624/2020

4. Výkaz výmer s rekapitulaciu_aktualizacia2 je v SO 01. Sadové úpravy doplnený o druhy a odrody cibulovín (žltou).

5. Skatepark nie je predmetom naceňovania, ide o samostatný projekt.

6. Posunutie nosnej konštrukcie a nadviazanie na plochu skateparku nie je predmetom tejto PD a teda ho ani neoceňujeme. Bude zrealizovaný v inej etape v rámci realizácie skateparku? Ak má byť zrealizovaný v tejto etape aká je povrchová úprava? (v PD vo výkrese č.01 pôdorys, rezy, pohľady – tribúna v objekte SO 05.04 ostatný mobiliár je odvolávka, že bude rovnaká ako pri skateparku). Žiadame o vysvetlenie.

Posunutie konštrukcie skateparku- v rámci zvýšenia kvality a bezpečnosti oboch objektov (tribuna - skatepark) sme navrhovali previazanie týchto objektov posunutím nosnej konštrukcie skateparku.

Táto časť (žb. konštrukcia) nie je predmetom verejného obstarávania a položka bude zastrešená realizátorom skateparku. Konštrukcie prichádzajúce do styku s objektom skateparku (drevená tribúna a pod.) budú predmetom koordinácie realizátorov.

7. Čo sa myslí pódium ? V technickej správe ako aj vo výkrese sme našli iba popis k tribúne. Pódium je spomínané iba vo výkaze výmer. Pódium v tejto etape nenaceňujeme? Žiadame o vysvetlenie.

Objekt “pódium” bol v poslednej fáze projektovania vypustený z obsahu PD, na základe stanoviska vodárov, ktorí majú pod plochou kanalizačné objekty, ktoré nedovoľujú akékoľvek úpravy ani mobilné stavby nad ich konštrukciou. Tento objekt teda nie je predmetom verejného obstarávania.

4.2.2021