



ROZVÁDZAČ RP PILIEROVÝ (UZAMYKATELNÝ)

PILIEROVÝ SO ZEMNÝM DIELOM

ROZMER: 500x400x245

KRYTIE: IP44/IP20

PRÍVOD A VÝVOD: DOLE

Svorky na prívode musia byť plombovateľné.

Pi-5kW, Pp-3kW

ROZVODNÁ SIEŤ:

OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (podľa STN 33 2000-4-41)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

OCHRANA PRI PORUČE:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

KRYTMI (podľa STN 33 2000-4-41)

PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (podľa STN 33 2000-4-41)

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41)

ČÍSLO REVÍZIE:	00
DÁTUM:	12/2018

H.I.P.			Zodpovedný projektant (ELO)
ING. IGOR ŠINSKÝ			Jozef Vlha
KRAJ: Trenčiansky	OBEC: Trenčín	K.Ú.: Trenčín	P.Č.:1531/214
INVESTOR: Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín			
ROZKVVET - OPRAVA NÁMESTIA SO 103 - Vonkajšie silnoprúdové rozvody Elektroinštalácie		DÁTUM	12/2018
		FORMÁT	2x A4
		STUPEŇ	RP
		ZÁKAZK. Č.	17_0.19
		ARCHIV. Č.	17_0.19-02
Rozvádzač RP (pódia)		MIERKA	ČÍS. VÝKR. ----- 003

BYTOP
PROJEKCIA
BYTOP, s.r.o.
OPATOVSKÁ 246/103
TRENČÍN 911 01
IČO: 36 355 674
bytop21@gmail.com
mob. +421 905 733996

