

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 15.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV**

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „**Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV**“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<b>Otázka:</b> SO 01 diel Konštrukcie stolárske p.č. 239 Protipožiarne dvere 900/1970 - 1 ks vo výpise otvory_8 ozn. 6p - 5 ks
	<b>Odpoveď:</b>  <b>Vo výpise otvorov sú v položke 6p označené PO dvere 800/1970 v počte 5ks a nie 900/1970</b>
2	<b>Otázka:</b> Vo výkaze výmer chýba poz. 4p - 6 ks
	<b>Odpoveď:</b>  <b>Všetky interiérové dvere sú v počte 29 ks šírky 600-900mm a 14 ks šírky 900-1800mm vo výkaze výmer uvedené v správnych počtoch</b>
	<b>Otázka:</b>



## TATRA TENDER

3	výpis poz. 4 - 8 ks a vo výkaze výmer p.č. 241 Dvere vnútorné dvojkrídlové, výpln DTD doska, povrch fólia M65, s preskleným pásom pri pántoch, šírka 900-1800 mm - 14 ks
	<b>Odpoveď:</b> Všetky interiérové dvere sú v počte 29 ks šírky 600-900mm a 14 ks šírky 900-1800mm vo výkaze výmer uvedené v správnych počtoch
4	<b>Otázka:</b> Vo výkaze výmer chýba poz. 7p - 3 ks
	<b>Odpoveď:</b> Všetky interiérové dvere sú v počte 29 ks šírky 600-900mm a 14 ks šírky 900-1800mm vo výkaze výmer uvedené v správnych počtoch
5	<b>Otázka:</b> p.č. 238 Dvere vnútorné jednokrídlové, výpln papierová voština, povrch fólia M60, s preskleným pásom pri klučke, šírka 600-900 mm - 28 ks by malo byť podľa výpisu otvorov 21 ks
	<b>Odpoveď:</b> Všetky interiérové dvere sú v počte 29 ks šírky 600-900mm a 14 ks šírky 900-1800mm vo výkaze výmer uvedené v správnych počtoch
6	<b>Otázka:</b> Aká požiarne odolnosť je protipožiarnych dverí?
	<b>Odpoveď:</b> Požiarne odolnosť je 30 min, viď PO pôdorys 1np a 2np
7	<b>Otázka:</b> V rozpočte chýba dodávka samozatváračov.
	<b>Odpoveď:</b> Dodávka samozatváračov sa uvedie spolu s montážou do položky č. 242
8	<b>Otázka:</b> V rozpočte chýbajú samozatvárače na dvojkrídlové protipožiarné dvere.
	<b>Odpoveď:</b> Dodávka samozatváračov sa uvedie spolu s montážou do položky č. 241
9	<b>Otázka:</b> p.č. 52-55 - v týchto položkách sú zarátané aj protipožiarné zárubne a popis položky ho neurčuje. (Je tam cenový rozdiel)



**TATRA TENDER**

	<p>Odpoveď:</p> <p>Popis položky je zrejmy z výpisu výplní otvorov výkres č. 07 a PO 1np a 2np.</p>
--	---