


D.2.2.01 - SEZNAM STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A KABELŮ

	Název stavby	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
	Stavebník	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

Název	Napětí (V)	Výkon (W)	Proud (A)	Číslo Kabelu	Typ Kabelu (mm²)	Délka (m)	Poznámka
HDS	400			WL1	AYKY-J 4x50	16	sloup nn
RE	400	53,8	62,4	WL-H-1	CYKY-J 4x50	2	venku
RH	400	53,8	62,4	WL-E-2	CYKY-J 4x50	22	m.č.13
HDO	230		6	WS-E-2/1	CYKY-J 3x1,5	13	HDO
ZS	400	20	37,1	WL-H-2	CYKY-J 5x16	37	venku
R1	400	5,8	11,8	WL-H-3	CYKY-J 5x4	14	m.č.13
HDO1	230		6	WS-H-8/2	CYKY-J 3x1,5	14	
osv101	230	0,67	10	WL1-2	CYKY-J 3x1,5	90	m.č.9
osv102	230	0,3	10	WL1-3	CYKY-J 3x1,5	59	m.č.10
osv103	230	0,51	10	WL1-4	CYKY-J 3x1,5	48	m.č.13
osv104	230	0,33	10	WL1-5	CYKY-J 3x1,5	38	m.č.14,15
nouze100	230	0,01	10	WL1-6	CYKY-J 3x1,5	54	m.č.8,10,13,14
ovl,dali	230		6	WS1-6/1	CYKY-J 3x1,5	188	m.č.9,10,13
zás101	230	1	16	WL1-7	CYKY-J 3x2,5	52	m.č.9
zás102	230	1	16	WL1-8	CYKY-J 3x2,5	41	m.č.10
zás103	230	1	16	WL1-9	CYKY-J 3x2,5	31	m.č.13
zás104	230	1	16	WL1-10	CYKY-J 3x2,5	23	m.č.14,15
R2	400	5	10	WL-H-4	CYKY-J 5x4	63	m.č.2
HDO2	230		6	WS-H-8/3	CYKY-J 3x1,5	63	
osv201	230	0,38	10	WL2-2	CYKY-J 3x1,5	85	m.č.1,2,3,4,16
osv202	230	0,25	10	WL2-3	CYKY-J 3x1,5	15	m.č.5-8
osv203	230	0,24	10	WL2-4	CYKY-J 3x1,5	50	m.č.11,12,-1,-1a
osv204	230	0,06	10	WL2-5	CYKY-J 3x1,5	43	hl,vchod,vchod sklep
osv205	230	0,05	10	WL2-6	CYKY-J 3x1,5	29	osv,znaku
ovl205	230		4	WS2-6/1	JYTY-J 4x1 mm	24	fotobuňka
nouze200	230	0,02	10	WL2-7	CYKY-J 3x1,5	51	m.č.1,11,16,-1
zás201	230	1	16	WL2-8	CYKY-J 3x2,5	48	m.č.1,2,3,4,16
zás202	230	1	16	WL2-9	CYKY-J 3x2,5	15	m.č.5-8
zás203	230	1	16	WL2-10	CYKY-J 3x2,5	36	m.č.11,12,-1,-1a
boiler212	230	1	16	WL2-11	CYKY-J 3x2,5	18	m.č.12
R3	400	3,1	4,8	WL-H-5	CYKY-J 5x4	16	m.č.-2
HDO3	230		6	WS-H-8/4	CYKY-J 3x1,5	22	
osv301	230	0,15	10	WL3-2	CYKY-J 3x1,5	23	m.č.-2,-3,-11,-12
osv302	230	0,26	10	WL3-3	CYKY-J 3x1,5	53	m.č.-6,-7
osv303	230	0,06	10	WL3-4	CYKY-J 3x1,5	30	vchod,naskladnění
nouze300	230	0,02	10	WL3-5	CYKY-J 3x1,5	44	m.č.-2,-3,-4,-6,-7,-8,-11
zás301	230	1	16	WL3-6	CYKY-J 3x2,5	23	m.č.-2,-7,-11
zás302 sušák	230	1,6	16	WL3-7	CYKY-J 3x2,5	13	sušák na ruce m.č.-11
R4	400	17,9	24,2	WL-H-6	CYKY-J 5x6	25	m.č.-4
HDO4	230		6	WS-H-8/5	CYKY-J 3x1,5	25	

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2020-12	List číslo	2

D.2.2.01 - SEZNAM STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A KABELŮ



Název stavby	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. st.331
Stavebník	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

Název	Napětí (V)	Výkon (W)	Proud (A)	Číslo Kabelu	Typ Kabelu (mm ²)	Délka (m)	Poznámka
osv401	230	0,18	10	WL4-2	CYKY-J 3x1,5	21	m.č.-4
osv402	230	0,12	10	WL4-3	CYKY-J 3x1,5	30	m.č.-5,-8,-9,-10
osv403	230	0,12	10	WL4-4	CYKY-J 3x1,5	13	linka
zás401	230	1	16	WL4-5	CYKY-J 3x2,5	19	m.č.-4
zás402	230	1	16	WL4-6	CYKY-J 3x2,5	18	m.č.-4
zás403	230	1	16	WL4-7	CYKY-J 3x2,5	18	m.č.-4
zás404	230	1	16	WL4-8	CYKY-J 3x2,5	18	m.č.-4
myčka	230	2	16	WL4-9	CYKY-J 3x2,5	10	m.č.-4
fritéza	230	2	16	WL4-10	CYKY-J 3x2,5	9	m.č.-4
mlýnek na kávu	230	1,5	16	WL4-11	CYKY-J 3x2,5	10	m.č.-4
presovač	400	3	16	WL4-12	CYKY-J 5x2,5	9	m.č.-4
sporák	400	5	25	WL4-14	CYKY-J 5x4	8	m.č.-4
R5	400		40	WL-H-7	CYKY-J 5x10	9	rez, jevištní technika
R6	400	2	25	WL-H-8	CYKY-J 5x6	36	venku osv hřiště

součet 1784

JYTY-J 4x1	24
CYKY-J 3x1,5	1101
CYKY-J 3x2,5	402
CYKY-J 5x2,5	9
CYKY-J 5x4	101
CYKY-J 5x6	61
CYKY-J 5x10	9
CYKY-J 5x16	37
CYKY-J 4x50	24
AYKY-J 4x50	16
Kontrolní součet	1784

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2020-12	List číslo	2