



LEGENDA :

Č.	NÁZOV
1	plynovod STL D 90 PE, 100kPa
2	napojenie DAA 90/32
4	potrubie STL PE 100 SDR 11 D 32
5	chránička z PVC D 50
6	podsypanie a obsyp pieskový
7	prechodová tvarovka FRIALEN typu USTN. D 32/ DN 25
8	betónový základ
9	gulový kohút – HUP DN 25
10	skriňa s dvierkami
11	oplotenie
12	fólia výstražná žltá

Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky STN 73 60 05 o odstupoch inžinierskych sietí

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ V m

DRUH VEDENIA	SILOVÝ KÁBEL 1 kV		PLYNOVOD		VODOVODNÉ POTRUBIE		KANALIZÁCIA		TELEFÓNNY KÁBEL	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
PLYNOVOD 1 kV	0,4	0,1	0,4	0,1	0,5	0,15	1,0	0,5	0,4	0,1

Vzdialenosti sa merajú medzi vonkajšími povrchmi káblov, potrubí, ochranných konštrukcií alebo kolajníc bližších k vedeniu

A – vodorovná vzdialenosť pri súbehu vedení
B – zvislá vzdialenosť pri krížovaní vedení

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Kohút PRO Šúrova 314/14 972 26 Nitríanske Rudno S.r.o. tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info									
Investor:	Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary												
Miesto stavby:	Gajary												
Názov stavby:	Budova jedálne v areály základnej školy v Gajaroch			<table><tr><td>Číslo zákazky</td><td></td><td rowspan="4">Sada:</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>10-2020</td></tr><tr><td>Formát</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>Archívne číslo</td><td></td></tr></table>	Číslo zákazky		Sada:	Dátum	10-2020	Formát	2xA4	Archívne číslo	
Číslo zákazky		Sada:											
Dátum	10-2020												
Formát	2xA4												
Archívne číslo													
Názov výkresu:	F, STL pripojovací plynovod Vzorový rez			<table><tr><td>Mierka: -</td><td>Učel: PPSP</td><td>Zmena:</td></tr><tr><td colspan="2">Číslo výkresu:</td><td>F3</td></tr></table>	Mierka: -	Učel: PPSP	Zmena:	Číslo výkresu:		F3			
Mierka: -	Učel: PPSP	Zmena:											
Číslo výkresu:		F3											