



LEGENDA:

- 1 kohút uzatvárací DN 25
- 3 regulátor tlaku ALz
- 4 plynomer BK-G10MT DN40, plynomer umiestniť min 1,0m nad terén na nastaviteľnej podložke
- 5 Filter DN 50
- 6 tlakomer ukazovací 160mm – rozsah 0–6kPa presnosť 1,6% kohút tlakomerový
- 8 kohút gu?ový – vzorkovací
- 9 kohút uzatvárací DN 40

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Kohút PRO Šúrova 314/14 S.r.o. 972 26 Nitríanske Rudno tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info		
Investor:	Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary					
Miesto stavby:	Gajary					
Názov stavby:	Budova jedálne v areály základnej školy v Gajaroch			Číslo zákazky		Sada:
				Dátum	10-2020	
				Formát	2xA4	
				Archívne číslo		
Názov výkresu:	F, STL pripojovací plynovod Zostava DRZ			Mierka:	Učel:	Zmena:
				-	PPSP	
				Číslo výkresu:		
				F4		