

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/14436/2021/OKT

Spisová zn.:

Listů: 0

Příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Petra Hečová

Telefon: 572 805 136

E-mail: petra.hecova@ub.cz

Datum:

07.04.2021

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**Dům kultury – schodiště do suterénu a rampa do restaurace**“ upravuje zadavatel město Uherský Brod zadávací dokumentaci na základě vlastního uvážení.

Vysvětlení: V části schodiště i rampa upřesňujeme materiál zábradlí/madla – bude z konstrukční oceli s nátěrem, v projektové dokumentaci (PD) byla zmínka o nerez a nátěru, tato kombinace, pokud bude někde v PD uvedena, není platná.

Pokud není v rozpočtu vykázaný nátěr zábradlí samostatnou položkou, bude tento nátěr oceněn v rámci položky zábradlí/madla.

V části schodiště se mění součinitel prostupu tepla dveřmi Z/2 se mění na 1,7 W/m²K, dveře jsou plné, prosklený je nadsvětlík.

V části rampa se čistící rohož ČR1 specifikuje takto: hliníkový profil, šířka výplně z pryžové pásky 27 mm, výšky 10 mm, Al škrabka a obvodový rám, velikost viz půdorys.

Výše uvedené je opraveno v přiložených výkresech –

Schodiště:

D.1.1.08 SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ.PDF

Rampa:

D.1.1.09 POHLEDY - NOVÝ STAV.PDF

D.1.1.11 ZÁBRADLÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY.PDF

Na základě uvedeného Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je posunut termín pro podání nabídek na 14.04.2021 do 09:00 hodin.

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)