

JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R-osv

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche


Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou

Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:

zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami



NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PEN / PE+N AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

POZNÁMKY PROJEKTANTA, UPOZORNENIA, ZMENY:

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

POZNÁMKY:

Rozvádzač R-osv - osadený v plastovej poistkovej skrinke

HASMA: OW40x60+ VEZ- STĽP

na stožiare VO

IP 44/20

prívod, vývody zdola

AUTOR:	PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
MSPK s.r.o. Poľná 340, 951 75 Beladice	Ing. Robert Varga	Ing. Miroslav Schroner 6399 x I1	Ing. Robert Varga
INVESTOR: Správa športových zariadení Levice, Ľ. Podjavorinskej 3, 934 27 Levice			
NÁZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU NA ŠTADIÓNE V LEVICIACH		
MIESTO STAVBY:	ul. Ľ. Podjavorinskej, Levice	PARCELA ČÍSLO:	2249/6
DRUH STAVBY:	Rekonštrukcia	KAT. ÚZEMIE:	Levice
PROFESIA:	Elektroinštalácia	STAVEBNÝ OBJEKT:	S0-01
OBSAH VÝKRESU:	Jednopolová schéma zapojenia rozvádzača R-osv		

FORMÁT:	-
DÁTUM:	01/2021
STUPEŇ:	RP
MIERKA: (kótované v mm)	-
PARÉ Č.:	VÝKRES Č.:
	D2.03



JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R-osv

SIEŤ TN-C-S 3+PE+N 50Hz, 230/400V

IP 44/20

