



Minimálne vzájomné dovolené vzdialenosti

1 kv KÁBEL			SILOVÉ KÁBLE			PLYNOVOD		OZNAM. KÁBEL	VODOVOD	STOKY
NAJMEŠNIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI			1kv	22kv	35kv	NTL	STL			
SÚBEH	CHRÁNENÝ	D/D1	5	15	20	40	60	30/10	40	50
KRÍŽOVANIE	NECHRÁNENÝ/CHRÁNENÝ	d/d1	5	20	20	10	10	30/10	40/20	30