

Príloha č. 1: Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51: 2010

| Názov alebo označenie priestoru      |                                  |   |  | Bežné miestnosti bez okien                         | Bežné miestnosti s oknami        | Pod prístreškom                   | Vonkajší priestor | Bežné výškové admin. budovy s oknami | RTG VYŠETROVŇA: B1.05, B1.31 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy  |                                  |   |  | I.   | II.                              | V.                                | VI.               | II.                                  |                              |
| Všeobecná charakteristika prostredia |                                  |   |  | Bežný vnútorný priestor bez okien                  | Bežný vnútorný priestor s oknami | Vonkajší priestor pod prístreškom | Vonkajší priestor | Bežný vnútorný priestor s oknami     |                              |
| AA3                                  | -25 +5°C                         | Osobitné opatrenia                              |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AA5                                  | +5 +40°C                         | Normálne  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AA7                                  | -25 +55°C                        | Osobitné opatrenia                              |  |  |                                  | 1                                 |                   |                                      |                              |
| AA8                                  | -50 +40°C                        | Osobitné opatrenia                              |  |  |                                  |                                   | 1                 |                                      |                              |
| AB3                                  | -25 +5°C                         | 10-100  | 0,5-7  | Vnútorné vonkajšie priestory - primerané opatrenia |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AB5                                  | +5 +40°C                         | 5-85  | 1-25   | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AB7                                  | -25 +55°C                        | 10-100  | 0,5-29   | Vnútorné priestory - primerané opatrenia           |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AB8                                  | -50 +40°C                        | 15-100  | 0,04-36  | Vonkajšie priestory - primerané opatrenia          |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AC1                                  | do 2.000 m                       | Normálne  |  | 1  | 1                                | 1                                 | 1                 | 1                                    | 1                            |
| AD1                                  | Zanedbateľný                     | IPX0 - Vonkajšie priestory                      |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AD2                                  | Voľne padajúce kvapky            | IPX1,2 - Voda kondenzuje v kvapkách, občas para |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AD                                   | Dážď, Intenzívne pôsobenie dažďa | IPX3 - Dážď a svietidlá VO                      |  |  |                                  |                                   | 1                 |                                      |                              |
| AE1                                  | Zanedbateľný                     | IP0X  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AE2                                  | Malé predmety - 2,5 mm           | IP3X  |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AE3                                  | Veľmi malé predmety - 1 mm       | IP4X  |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AF1                                  | Zanedbateľný                     | Normálne  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AF3                                  | Občasný alebo náhodný            | Laboratória, kotolne, garáže....                |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AG1                                  | Mierne                           | Normálne, napr. domáce                          |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AG2                                  | Stredné                          | Bežné priemyselné                               |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AH1                                  | Slabé                            | Normálne, napr. domáce                          |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AH2                                  | Stredné                          | Bežné priemyselné                               |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| AK1                                  | Bez nebezpečenstva               | Normálne  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AL1                                  | Bez nebezpečenstva               | Normálne  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AM-1                                 | Harmonické a medziharmonické     |   |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AM-2-1                               | Riadená úroveň                   | Blokovacie obvody                               |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AM-3-1                               | Riadená úroveň                   |   |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AM-41                                | Ionizácia                        | odstup od zdroja, vloženie tieniacich častí     |  |  |                                  |                                   |                   |                                      | 1                            |
| AN1                                  | Slabé                            | I.  | Normálne - do 500W/m2                              | 1  |                                  |                                   |                   |                                      | 1                            |
| AN2                                  | Stredné                          | II., III., IV.                                  | Opatrenia: materiál, náter, tienenie - do 700W/m2  |  | 1                                |                                   |                   | 1                                    |                              |
| AN3                                  | Silné                            | V., VI.   | Opatrenia: materiál, náter, tienenie - do 1120W/m2 |  |                                  |                                   | 1                 |                                      |                              |
| AP1                                  | Zanedbateľné                     | Normálne - do 0,3 m/s2                          |  | 1  | 1                                | 1                                 | 1                 | 1                                    | 1                            |
| AQ1                                  | Zanedbateľný účinok              | Normálne -káblové pripojenie                    |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AQ3                                  | Priamy účinok                    | El.inšt mimo objekt, vysoká aktivita            |  |  |                                  | 1                                 | 1                 |                                      |                              |
| AR1                                  | Slabý                            | Normálne -do 1m/s                               |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| AU3                                  | Námraza do 2 kg/m                |   |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| BA1                                  | Bežná                            | Normálne  |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| BA4                                  | Poučené osoby                    |   |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| BB1                                  | Veľký odpor                      | Suché podmienky                                 |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| BB2                                  | Normálny odpor                   | Štandardné podmienky                            |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| BB3                                  | Malý odpor                       | Vlhké podmienky                                 |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| BC2                                  | Zriedkavý                        | Dovolené všetky triedy 0,I,II,III               |  | 1  | 1                                |                                   |                   | 1                                    | 1                            |
| BD1                                  | Malá hustota osôb/Lahký únik     | Obytné budovy malej výšky                       |  | 1  | 1                                | 1                                 | 1                 |                                      | 1                            |
| BD2                                  | Malá hustota osôb/Obťažný únik   | Výškové budovy - Bezhalogény                    |  |  |                                  |                                   |                   | 1                                    |                              |
| BE1                                  | Bez významného nebezpečia        | Normálne  |  | 1  | 1                                | 1                                 | 1                 | 1                                    | 1                            |
|                                      | BE2-N2 horľavých prachov         | IP43 - 1mm prachu                               |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
|                                      | BE3-N1 horľavých prachov         |   |  |  |                                  |                                   |                   |                                      |                              |
| CA1                                  | Nehorľavé                        | Normálne  |  | 1  | 1                                | 1                                 | 1                 | 1                                    | 1                            |
| CB1                                  | Zanedbateľné nebezpečenstvo      | Normálne  |  |  |                                  | 1                                 |                   |                                      |                              |
| CB2                                  | Šírenie ohňa                     | Materiály spomaľujúce šírenie požiaru, EPS,     |  | 1  | 1                                |                                   | 1                 | 1                                    | 1                            |