



LEGENDA DEMONTÁŽ BLZ:

- ZACHYTÁVACÍ A ZVODNÝ VODIČ FeZn ø 8mm
- SS SVORKA SPODOVACA
- SPI SVORKA PRIPJOVACA PRE KOVOVÉ ČASTI
- SK SVORKA KRÍŽOVA
- SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- OU OCHRANNÝ UHLÍK
- Združ OZNAČENIE OHLIČNIA DO MURVA
- ① OZNAČOVACÍ ŠTIČOK ZVODU

----- UZEMŇOVACIA PÁSKA FeZn 30x4
UZEMŇOVACIA SÚSTAVA OSTANE BEZO ZMENY.

POZNAMKA:
REKONŠTRUKCIA STRECHY A ZATEPLENIE FASÁDY VYVOLÁ DEMONTÁŽ JEŠTUVJÚCEJ ZACHYTÁVACEJ A ZVODNEJ SÚSTAVY AŽ PO JEŠTUVJÚCU SKÚŠOBNO SVORKU.

VYPRACOVANÉ: I. MIKUŠOVÁ		STAVBA: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY SABINOV, ul. SVERMOVA	STAVOPROJEKT s.r.o.	
PROJEKTANT: I. MIKUŠOVÁ		OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE	Jarková 31, 080 01 PREŠOV	
ZODP. PROJEKTANT: I. MIKUŠOVÁ		ČASŤ: D – STAVEBNÁ	www.stavoprojekt.sk	
VED. PROJEKTANT: ING. A. KOMANICKÝ		DIELO: BLZ – BLESKOZVOD	DATUM: 02/2018 FORMÁT: A4	
ING. M. ĎURČÁKOVÁ		OBSAH: PÓDORYS STRECHY	STUPEŇ: RP ZAK. Č.: 17118	
		JESTVUJÚCI BLESKOZVOD – DEMONTÁŽ	KÓTY V: mm PRÍL. Č.: 4	
			MIERKA: 1:100	

DOCUMENTÁČIA PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 369/1997 Z.Š. PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PŘETO KODANOVANÝ HO MOŽNO LEN V JEHO OBLASTI