

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_REK\_03Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 25.10.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii 2.**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **202/2018 z 11.10.2018 pod zn. 14284 - WYP** Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany**“.

V súlade s §114 ods. 8 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii.

**Otázka č. 15:**

Nie je úplne jasné čo všetko má byť v cene Medicínska technológia kde vo VV je jeden kpl. Kde sa nachádza spomínaný dielčí rozpočet „Medicínska technológia - vid'. osobitný dielčí rozpočet“? V PD je v technickej správe sú popísané jednotlivé miestnosti ale tieto práce sú vo VV ASR.

**Odpoveď č. 15:**

Medicínska technológia je predmetom samostatných verejných súťaží a nie je predmetom tohto postupu verejného obstarávania.

**Otázka č. 16:**

Vo VV ASR je záložka vstavba operačných sál, podrobnejšia špecifikácia nie je v PD.

**Odpoveď č. 16:**

Verejný obstarávateľ má za to, že z predloženého výkazu výmer v časti E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (OS - Vstavba operačných sál) je v popisnej časti uvedená dostatočná špecifikácia k predloženiu cenovej ponuky.

**Otázka č. 17:**

V PD časti E1.01 Architektonické a stavebné riešenie sa nachádza výpis prvkov interiéru ale vo VV sa nenachádzajú. Treba s nimi rátať do ceny ak áno do ktorej časti VV?



## Odpoveď č. 17:

Uvedené prvky interiéru nenaceňovať, nie sú predmetom tohto postupu verejného obstarávania.

## Otázka č. 18:

V technickej správe v časti G1 – Medicínska technológia je červeným písmom uvedená veta ohľadom spracovania projektu radiačnej ochrany má táto veta dopad na cenu zhotoviteľa, keďže sa tam majú navrhnuť ochranné vrstvy na operačných sálach?

## Odpoveď č. 18:

Vo výkaze výmer v časti E1.01 Architektonicko stavebné riešenie (OS - Vstavba operačných sál) je v popisnej časti (špecifikácii) uvedené požadované tienenie zodpovedajúce ekvivalentu Pb, ktoré požadujeme dodržať.

## Otázka č. 19:

Aká je uvažovaná doba výstavby, keďže vo vestníku je uvedená dĺžka výstavby 17 mesiacov, v ZOD článok 10 bod 1 je ukončenie stavebných prác do 10 mesiacov od odovzdania staveniska a v súhrnej technickej správe predpokladaná dĺžka výstavby je 15 mesiacov. Ktorá dĺžka je platná?

## Odpoveď č. 19:

Lehota je v zmysle bodu 10.1 spolu 17 mesiacov a verejný obstarávateľ opravil aj bod 20.2.

S pozdravom

.....

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie