



LEGENDA ZARIADENÍ VYKUROVANIE

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192-35 O MODULOVANOM VÝKONE 5,1 – 35,0 kW, VYUŽITELNOSŤ 96,5-101,8%, PLYN 2,0kPa, 3,5m³/h, SPALINY 30-69°C, 230V, 18-97 W, IP X4 D, KONDENZÁT 3,5 l/h, pH≈4,1
- 2 ODVOD SPALÍN - DO SADA BUDERUS, DN80/125

$\theta_e = -11^{\circ}\text{C}$

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------|--------|------|
| AUTOR PROJEKTU | Mgr. art. Branislav Škopek | | | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Norbert Jókay | | | | |
| INVESTOR | Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky | | | | |
| MIESTO STAVBY | parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky | | | | |
| PROFESIA | SO 01.4 VYKUROVANIE | | | | |
| DRUH STAVBY | VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy | STUPEŇ | RPD | FORMÁT | 2xA4 |
| NÁZOV VÝKRESU | Rez komínom | DÁTUM | 05/2019 | MIERKA | 1:75 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | VK-05 | | |