



## LEGENDA

- 1.01 OZNAČENIE MIESTNOSTI  
DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO CZ  
VÝŠKAxŠÍRKA (mm)  
MODEL VYKUROVACIEHO TELESÁ - VENTIL KOMPAKT  
TYPOVÁ RADA VYKUROVACIEHO TELESÁ  
RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU  
ROHOVÉ ŠRÔBENIE HERZ 3000

## LEGENDA POTRUBÍ

- PRÍVODNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT  
VRATNÉ POTRUBIE HERZ PE-RT  
POTRUBIE STÚPA  
POTRUBIE KLESÁ

POZNÁMKY  
IZOLÁCIA POTRUBIA BUDE PREVEDENÁ PODĽA VYHLÁŠKY 14/2016 Z.z.

VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA ALEBO ARMATÚRY	MINIMÁLNA HRúbKA IZOLÁCIE
DO 22mm	20mm
OD 23mm DO 35mm	30mm
OD 36mm DO 100mm	ROVNAKÁ AKO VNÚT. PRIEMER POTRUBIA
NAD 100mm	100mm

$\theta_e = -11^{\circ}\text{C}$

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI!
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE!

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek	STUPEŇ RPD FORMÁT 8xA4	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay		
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky		
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		
PROFESIA	SO 01.4 VYKUROVANIE	DÁTUM 05/2019 MIERKA 1:50	
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy		
NAZOV VÝKRESU	Pôdorys 2. nadzemného podlažia	ČÍSLO VÝKRESU	VK-03

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	CHODBA	15,39
2.02	DIELŇA	26,78
2.03	KANCELÁRIA č.1	16,86
2.04	WC	2,20
2.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	21,56
2.06	KANCELÁRIA č.2	13,01
2.07	SCHODISKO	10,04
3.01	PLOCHÁ STRECHA /extenzívna zeleň/	26,11
SÚČET ÚŽITK. VNÚT. PLÔCH /na +3,240/		105,84 m2
SÚČET ÚŽITK. VONK. PLÔCH		26,11 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA /s výťahom/		141,27 m2