REZ AKUMULAČNÝM ZÁSOBNÍKOM



AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE ČERPADLA A DOPLŇOVANIA V ŠACHTE



LEGENDA:

(A) AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK NA ZRÁŽKOVÚ VODU ELWA

1 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ ELWA
2 VSTUPNÁ ŠACHTA DN 600/H 1000 mm
3 POKLOP VSTUPNEJ ŠACHTY: TR.A, TR.B
4 PRÍTOK NÁDRŽE ø125 mm
5 NÁDOBA FILTRA
6 JEMNÉ FILTRAČNÉ SITO
7 NÁTOK DO NÁDRŽE ø110 mm S UPOKOJENÍM VÝTOKU
8 SADA CHRÁNIČKY ø110 mm PREPOJOVACÍCH VEDENÍ,L=8 m/15 m)
9 SAMONASÁVACIE PONORNÉ ČERPADLO S NASÁVACÍM POTRUBÍM G1
10 KÁBEL S HLADINOVÝM ČIDLOM
11 PRELIV FILTRA ø125 mm
12 PRELIV NÁDRŽE ø110 mm SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM S MRIEŽKOU
13 ODTOK ø125 mm DO VSAKOVACIEHO BLOKU/KANALIZÁCIE

UV	UZATVÁRACIA A SPÄTNÁ ARMATÚRA
F	FILTER
P	TLAKOMER
UV	UZATVÁRACÍ VENTIL
UVV	UZATVÁRACÍ VENTIL S VYPÚŠŤANÍM
UVS	UZATVÁRACÍ VENTIL SO SPÄTNOU ARMATÚROU
EN	EXPANZNÁ NÁDOBA OBJEM 25L
ZČ	ZÁTOPOVÉ ČIDLO
Č	PONORNÉ ČERPADLO , min. výtlačná výška H=45-55m, min. prietok Q=2,1-2,3m3/hod DN 32, PRE POLIEVANIE, SPLACHOVANIE A PRANIE. TYP GRUNDFOS SP2A-18, typ motora MS402, EL.VýKON 0,75kW, 1*230V

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemia/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVAL	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RDP	FORMÁT	2xA4
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:25
NÁZOV VÝKRESU	Schéma zapojenia zrážkovej a pitnej vody	ČÍSLO VÝKRESU		ZTI-14	