

PŮDORYS 1NP  
MĚŘITKO 1:50



LEGENDA

- PK1,2** TEPELOVODNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50  
VÝKON 45 kW, ZEMNÍ PLYN 2,0 kPa, 4,9 m<sup>3</sup>/h  
UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU C
- EN** EXPANZNÍ NÁDOBA MEMBRANOVÁ REFLEX N 200/6  
OBJEM 200 dm<sup>3</sup>, PN 6
- HS** HYDRAULICKÁ SPOJKA DN 80/50, ATYP
- KK** KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R950 VODA
- VK** VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT GIACOMINI R608
- ZV** VENTIL ZPĚTNÝ GIACOMINI R60
- F** FILTR GIACOMINI R74A
- AO** AUTOM. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL GIACOMINI R99/I
- ŠP** ŠROUBENÍ PŘÍMÉ GIACOMINI R18
- W** VYVAŽOVACÍ VENTIL ŠTAD ZÁVITOVÝ  
MĚŘICÍ VSLUJKY, BEZ VYPOUŠTĚNÍ
- MPV15** MEMBRANOVÝ POJISTNÝ VENTIL GIACOMINI R140, DN 15  
OTEVÍRACÍ PŘETLAK 400 kPa, SOUČINITEL ALFA 0,64
- KKE25** KULOVÝ KOHOUT SIEMENS 1/VBZ1 DN 25  
ELEKTROPohon SIEMENS MP 20.20  
90°, 20 s, 6 Nm, 230 V AC, 2-BODOVÉ ŘÍZENÍ
- KKE32** KULOVÝ KOHOUT SIEMENS 1/VBZ1/4 DN 32  
ELEKTROPohon SIEMENS MP 20.20  
90°, 20 s, 6 Nm, 230 V AC, 2-BODOVÉ ŘÍZENÍ
- T** TEPLOMĚR AXIÁLNÍ IVAR TP 120 A, D 80 mm, 0-120 °C  
JMKA 50 mm, NÁVAREK G15
- M** TLAKOMĚR TYP 312, D 100 mm, ROZSAH 0-600 kPa  
TROJCESTNÝ KOHOUT, PŘÍVAROVACÍ SMYČKA
- MIX25/6,3** TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 25, kvs 6,3  
SERVOPOHON ESBE TYP ARA 652, 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ  
230 V, 5 VA, 60 s, 6 Nm, POMOCNÝ SPINÁČ
- MIX20/4,0** TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 20, kvs 4,0  
SERVOPOHON ESBE TYP ARA 652, 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ  
230 V, 5 VA, 60 s, 6 Nm, POMOCNÝ SPINÁČ
- MIX20/2,5** TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 20, kvs 2,5  
SERVOPOHON ESBE TYP ARA 652, 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ  
230 V, 5 VA, 60 s, 6 Nm, POMOCNÝ SPINÁČ
- Č1** ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 25-60 180, PN10, 230 V, 34 W, 0,32 A  
ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 1400 kg/h, 30-35 kPa  
REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK
- Č2** ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 25-60 180, PN10, 230 V, 34 W, 0,32 A  
ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 1200 kg/h, 30-35 kPa  
REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK
- Č3** ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 25-60 180, PN10, 230 V, 34 W, 0,32 A  
ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 600 kg/h, 30-35 kPa  
REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK
- ZA** ZMĚKČOVACÍ ARMATURA REFLEX FILLSOFT II  
S UZAVÍRACÍ A VZORKOVACÍ ARMATUROU, OBJ. Č. 9125661  
2x NAPLNĚNÍ PRO FILLSOFT, OBJ. Č. 6811800
- DA** DOPLŇOVACÍ ARMATURA SE STANDARDNÍM VODOMĚREM A ODDĚLOVACÍM  
REFLEX FILLSET, OBJ. Č. 6811105
- TV** STÁVAJÍCÍ TERMOVENTIL OTOPNEHO TĚLESA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ NAVRŽENÉ
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ NAVRŽENÉ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
- × × × × × POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ

POZNÁMKA

PŘI MONTÁŽI OVĚŘIT PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ U STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ

PROJEKTANT		SABA	
JOSEF NAVRKL, SUCHOHRDELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021			
KAT. OZEMÍ	ZNOJMO-MĚSTO	MÍSTO STAVBY	MASARYKOVO NÁM. 449/22, ZNOJMO
INVESTOR	ZNOJEMSKÁ BESEDA, MASARYKOVO NÁM. 449/22, 66902 ZNOJMO		
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PŘEVODNÍ STAVBY		
STAVBA	ZNOJEMSKÁ BESEDA REKONSTRUKCE KOTELNY	FORMÁT	9x A4
OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZNOJEMSKÉ BESEDY	ZAK. ČÍSLO	08/2020
PROFESE	VYTÁPĚNÍ	DATUM	09/2020
OBSAH	PŮDORYS 1NP	MĚŘITKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.403

-12°C