



Značka	Pops
—	zásuška v provedení nástěnném, IP 44, s ochr. proti přepětí
□	elektronistřední krabice
—	výhledové vedení m
—	průdové okruhy m
—	síťoprůdové rozvody
—	doplňující pospojování CY 6 Z3
—	tepelní snímače
—	čerpadla
—	ventily s elektropohonem
—	tlakové čidlo
—	čidlo úniku plynu
—	optické a zvukové signalizace
—	průch. zděnkové svřídlo 2x36W, parabolický reflektor, IP66
—	nouzové svřídlo 8W, IP 44, 3h

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napětová soustava	TNPE síť 50Hz 230/TN-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše	doplněná	- doplňujícím pospojováním - proudovým ohraničem 30 mA
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

#### VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!

<b>Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáž, revize</b>			
Zodpovědný projektant:	Projektant:	Suplét:	Zak. č.:
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEMERÁD	DPS	31 - 20
Č.pasé:	Akce:	Mřítko:	1 : 25
ZNOJEMSKÁ BESEDA	REKONSTRUKCE KOTELNY	Formát A4:	4
Masarykovo náměstí 449/22, 699 02 Znojmo	ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A NEODLUČE	Datum:	10 / 2020
Název:	<b>ROZVODY a MĚR V KOTELNĚ</b>	Č. výkresu:	<b>1</b>
Investor:	ZNOJEMSKÁ BESEDA, MASARYKOVO NÁM. 449/22, 69902 ZNOJMO		