



Obec Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, 02 / 45989 107

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Kalinkovo 211
Sídlo: 900 43 Kalinkovo
IČO: 00304841

Identifikácia zákazky:

Názov: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO
Číslo: OM21KAL007
Vyhlásenie ÚVO: zverejnené vo vestníku 125/2021 pod číslom 27976 -WYP dňa 25. 5. 2021.

Dňa 24.06.2021

VEC:

Odpovede na otázky č. 4

Otázka č. 45

Navrhnuté svietidlá sa nevyrábajú, alebo sa nedajú pripojiť navrhovaným spôsobom. Navrhnuté svietidlá nie sú vhodné do ŽS, nedodržia technickú normu. Navrhujeme novú svetelnú štúdiu. Trvá verejný obstarávateľ na tom, aby boli ocenené navrhnuté svietidlá napriek tomu, že sa nevyrábajú a nie sú vhodné do priestorov ŽŠ?

Doplnenie otázky č. 45

Podľa názvu projektu sa jedná o základnú školu. Celý koncept sa nám zdá zo skúsenosti nejaký divný. Dizajn a tech. parametre tých svietidiel nezodpovedá požiadavkám a normám, aké by mali byť použité v triedach a učebniach.

Ani farba svetla by nemala byť teplá 3000K, štandardne na pracoviská kancelárie učebne a podobne by mala ísť 4000K. Je dokázané, že studené svetlo od 4000K povzbudzuje aktivitu .

A druhá položka tam sa píše, že svietidlo má byť stmievateľné a typ ktorý si vybrali sa vyrába len v nestmievateľnej verzii.

A pri takýchto projektoch je dôležité, akým systémom to má byť stmievané a ovládané systémy stmievania sú rôzne napr 1-10V DALI DALI pus.

Alebo len tzv bytové, kde máte na jeden stmievač zapojené 1-2 svietidlá. K stmievaniu si treba pripraviť aj inštaláciu a vybrať najvhodnejší systém, záleží koľko svietidiel bude umiestnených na jednotlivé stmievané okruhy.

Za ďalšie v učebniach, triedach, by mali byť použité svietidlá z tzv UGR faktorom UGR



Obec Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, 02 / 45989 107

Odpoveď č. 45

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienky a predkladá zmenu Výkazu výmer v adresári 12 ZŠ Kalinkovo Elektroinštalácia a bleskozvod. Žiadame záujemcov aby si pôvodnú časť Výkazu výmer zamenili za novú.

Pôvodný Výkaz výmer s názvom: 01b ELEKTRO Zadanie_ZŠ_Kalinkovo_Op.xlsx

Nový Výkaz výmer s názvom: 01b ELEKTRO Zadanie_ZŠ_Kalinkovo_OPR 2.xlsx

a pripájame vizualizácie svietidiel.

Zároveň verejný obstarávateľ mení predpokladanú hodnotu zákazky:

pôvodná predpokladaná hodnota zákazky 1 370 822,30 EUR bez DPH,

*nová predpokladaná hodnota zákazky: **1 376 905,70 EUR bez DPH.***

*Na základe uvedeného verejný obstarávateľ **predlžuje Lehotu na predkladanie ponúk:***

pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2021 o 12.00,

*nová Lehota na predkladanie ponúk: **12.07.2021 o 12.00 a***

upravuje lehotu otvárania ponúk:

pôvodná lehota otvárania ponúk: 01.07.2021 o 12.15,

*nová Lehota otvárania ponúk: **12.07.2021 o 12.15.***