

Zoznam strojov a zariadení

Vzduchotechnika

Názov projektu: Adaptácia, prestavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

Investor: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo

Zoznam strojov a zariadení

Pozícia	Názov komponentu	Typové označenie / jednotka	Množstvo	dodávka		montáž	
				jednotková	celková	jednotková	celková
	Zariadenie č.1						
1.1	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-L1-F7/M5-C6-L/A (ľavá) (KOMFOVENT-TZB produkt)	kpl	12				
	Q _g : 600 m ³ /h / 200Pa						
	Q _g : 600 m ³ /h / 200Pa						
	Q _{el} : 2x176W / 230V/50Hz						
	Q _{el} ohrev: 2,0kW / 230V/50Hz						
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací panel C6.1	kpl	12				
	Hmotnosť jednotky: 93kg						
	2x spätná klapka RSK250 + dilatačná manžeta 250-4x	kpl	12				
1.2	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-R1-F7/M5-C6-L/A (pravá) (KOMFOVENT-TZB produkt)	kpl	1				
	Q _g : 600 m ³ /h / 200Pa						
	Q _g : 600 m ³ /h / 200Pa						
	Q _{el} : 2x176W / 230V/50Hz						
	Q _{el} ohrev: 2,0kW / 230V/50Hz						
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací panel C6.1	kpl	1				
	Hmotnosť jednotky: 93kg						
	2x spätná klapka RSK250 + dilatačná manžeta 250-4x	kpl	1				
1.3	Kombinovaná mriežka CVVX 250	kpl	8				
1.4	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL...	ks	10				
1.5	Timič hluku THR-100-250-1500 (systemair)	ks	13				
1.6	Timič hluku THR-100-250-1000 (systemair)	ks	13				
1.7	Prívodný vírivý anemostat VVKR-A-S-400x8-B-RAL9010	ks	52				
	Pretlakový box PB-VVK-S-400-160-S-H-D1	ks	52				
1.8	Odvodné sito 250	ks	13				
	VZT potrubie kruhové SPIRO						
	SR 250 (30% tv.)	bm	286				
	SR 160 (10% tv.)	bm	52				
	Tepelná izolácia potrubia sania a výfuku 15mm	m2	82				
	Potrubie štvorhranné do obvodu 1420mm (100% tv.)	ks	10				
	Zariadenie č.2						
2.1	Odvodný ventiliátor TD 500/160	ks	5				
	Q _g : 400 m ³ /h / 80Pa						
	Q _{el} : 30W / 230V/50Hz						

	1x spätná klapka RSK160 + dilatačná manžeta 160-2x	kpl	5				
2.2	Odvodný ventiliátor QX 100 T s časovým dobehom a spätnou klapkou	ks	3				
	Q _o : 80 m ³ /h / 80Pa						
	Q _{el} : 28W / 230V/50Hz						
2.3	Výfuková hlavica VHO 100	ks	1				
2.4	Krycia mriežka IGC 160 - RAL...	ks	3				
2.5	Krycia mriežka IGC 200 - RAL...	ks	1				
2.6	Krycia mriežka IGC 100 - RAL...	ks	1				
2.7	Tanierový ventil odvodný TVO 100	ks	11				
2.8	Sito šikmé 160	ks	1				
	VZT potrubie kruhové SPIRO						
	SR 200 (30% tv.)	bm	5				
	SR 160 (30% tv.)	bm	25				
	SR 100 (30% tv.)	bm	12				

	Príslušenstvo pre montáž zariadenia						
	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1				
	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1				
	Dopravné náklady	kpl	1				