

DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA V PODLAHE



Tabulka kotvnia pre Plast-hliníkové potrubia	
D	VZDIALENOSŤ PODPIER- OBJÍMOK
16	1,0m
20	1,25m
25	1,5m
32	1,75m
40	2,0m

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	SCHODISKO	14,37
2.02	CHODBA	79,72
2.03	ZBOROVŇA	60,37
2.04	KANCELÁRIA - RIADITEĽKA / RIADITEĽ	17,96
2.05	KANCELÁRIA - SEKRETARIÁT	16,00
2.06	TRIEDA 6. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ	54,68
2.07	TRIEDA 5. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ	55,13
2.08	MIESTNOSŤ PRE ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA	26,37
2.09	WC + UMÝVADLO PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU	4,08
2.10	MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY	3,08
2.11	ŠPECIÁL. UČEBŇA JAZYKOV A INFORMATIKY	53,18
2.12	HYGIENICKÁ PREDSIEŇ - ŽIAČKY	5,05
2.13	WC - ŽIAČKY	9,11
2.14	WC, SPRCHA, UMÝVADLO - UČITELKY	4,23
2.15	HYGIENICKÁ PREDSIEŇ - ŽIACI	6,10
2.16	WC, PISOÁRE - ŽIACI	8,42
2.17	FREE ZÓNA	18,68
2.18	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	49,66
2.19	SCHODISKO	6,85
2.20	TRIEDA 9. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,79
2.21	ŠPECIÁLNA ZDIEĽANÁ UČEBŇA PRÍRODNÝCH VIED	52,93
2.22	TRIEDA 7. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,17
2.23	TRIEDA 8. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	55,44
2.24	VÝŤAH	2,03
2.25	KRYTÁ TERASA	27,51
2.26	PODESTA EXTERIÉR. SCHODISKA	5,93
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP (MIEST. Č. 2.01 - 2.23)		718,37 m²
PLOCHA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV NA 2.NP		33,44 m²

LEGENDA:

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY tp=60°C, PEX
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY tv=40°C, PEX
– 1.21 – OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELESA
VT Ventil–kompakt Typ 22 6/10 OCELOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO
DĽŽKA VYKUROVACIEKO TELESA 10=1000mm
VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 3=300mm, 4=400mm, 6=600mm
POČET PRÍDAVNÝCH VYKUROVACÍCH PLÔCH
POČET VYKUROVACÍCH PANELOV
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT

POZNÁMKA:

TEPLOTNÝ SPÁD RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA JE 60/40°C
POLOHA POTRUBÍ JE LEN INFORMATÍVNA – NUTNÉ PRISPôSOBIŤ NA STAVBE
PRIERAZY TREBA VYHOTOVIŤ S PRIHLIADNUTÍM NA STATIKU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
TRASY POTRUBÍ JE NUTNÉ KORIGOVAŤ S PRIHLIADNUTÍM STAVEBNÉ KONŠTRUKCE
UCHYTÁVANIE POTRUBÍ NA KONZOLÁCH NA STENÁCH, ZÁVESMI POD STROPOM

±0,000 = 130,35 m n.v. = +0,70 m nad úrovňou asfalt. komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant:	Ing. arch. Otto Csáder	ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
zodpov. projektant:	Ing. Roman Uhnák		
projektant:	Ing. Roman Uhnák		
stavebník:	Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo		
miesto stavby:	KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		
názov stavby:	Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO	dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: VYKUROVANIE	názov výkresu: Pôdorys 2.NP	mierka: 1:100	č.výkr. V 2