



Tabulka kotvnia pre Plast-hliníkové potrubia

D	VZDIALENOSŤ PODPIER- OBJÍMOK
16	1,0m
20	1,25m
25	1,5m
32	1,75m
40	2,0m

LEGENDA:

- PRIVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY tp=60°C, PEX
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY tv=40°C, PEX
- OZNAČENIE VYKUROVACIEHO TELES A
- OCELOVÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELES O
- DLŽKA VYKUROVACIEKO TELES A 10=1000mm
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELES A 3=300mm, 4=400mm, 6=600mm
- POČET PRÍDAVNÝCH VYKUROVACÍCH PLŔCH
- POČET VYKUROVACÍCH PANELOV
- PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT

POZNÁMKA:

TEPLOTNÝ SPÁD RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA JE 60/40°C
POLOHA POTRUBÍ JE LEN INFORMATÍVNA – NUTNÉ PRÍSPÔSOBIŤ NA STAVBE
PRIERAZY TREBA VYHOTIVIŤ S PRIHLIADNUTÍM NA STATIKU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
TRASY POTRUBÍ JE NUTNÉ KORIGOVAŤ S PRIHLIADNUTÍM STAVEBNÉ KONŠTRUKCE
UCHYTÁVANIE POTRUBÍ NA KONZOLÁCH NA STENÁCH, ZÁVESMI POD STROPOM

±0,000 = 130,35 m n.v. = +0,70 m nad úrovňou asfalt. komunikácie pred ZŠ

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
zodpov. projektant: Ing. Roman Uhnák			
projektant: Ing. Roman Uhnák			
stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo			
miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN			
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: VYKUROVANIE	názov výkresu: Pôdorys 1.NP	mierka: 1:100	č.výkr. V 1

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVETRIE	13,72
1.02	FOYER	98,60
1.03	CHODBA (V PÔVODNEJ ČASTI BUDOVY)	82,03
1.04	KABINET	17,01
1.05	TRIEDA 4. ROČNÍK, REKONŠTRUOVANÁ	54,68
1.06	ŠPECIÁLNA UČEBŇA - ČITATELSKEJ GRAMOTNOSTI, INFORMATIKY, KNIŽNICA	55,13
1.07	WC + UMÝVADLO - UČITEĽ	1,58
1.08	HYGIEN. PREDSIENĽ - ŽIACI	6,93
1.09	PISOÁRE - ŽIACI	6,22
1.10	WC ŽIACI	1,83
1.11	SKLAD	30,45
1.12	KOTOLŇA	15,73

1.13	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	71,48
1.14	KABINET	16,40
1.15	KABINET	16,13
1.16	WC + UMÝVADLO, HYGIEN. PRIESTOR PRE ŽIAČKY 2. STUPŇA Z 2.NP	2,24
1.17	HYGIEN. PREDSIENĽ - ŽIAČKY	7,23
1.18	WC ŽIAČKY (3 x)	3,68
1.19	SCHODISKO	6,35
1.20	MIESTNOSŤ UPRAŤOVAČKY	2,70
1.21	FREE ZÓNA	18,71
1.22	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	50,00
1.23	TRIEDA 3. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,79
1.24	TRIEDA 1. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	52,93
1.25	TRIEDA 2. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,17
1.26	ZBOROVŇA	36,38
1.27	VÝŤAH	2,03
1.28	ZÁVETRIE	5,71
1.29	EXTERIÉR. SCHODISKO	10,30