



POZNÁMKA:

- KAŽDÉ ŠOUPÁTKO A PATKOVÉ KOLENO BUDE PODLOŽENO 1 KS MELIORAČNÍ DESKY TBM 50/50/10. TVÁRNICE JSOU ZAHRNUTY VE VÝPISU MATERIÁLU.
- KAŽDÝ ŠOUPÁTKOVÝ A HYDRANTOVÝ POKLOP BUDE PODLOŽEN 1 KS PŘÍSLUŠNÉHO BETONOVÉHO PODKLADU, PODKLADY JSOU ZAHRNUTY VE VÝPISU MATERIÁLU.

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
D. VYSLOUŽILOVÁ	ING. GALUŠKOVÁ			2020024	
OBJEDNATEL: MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 785 01 ŠTERNBERK				DATUM: 08 / 2020	
ZAKÁZKA : ŠTERNBERK - ATLETICKÝ STADION POD KOPCEM, PŘIPOJENÍ VODOVODU A KANALIZACE				FORMÁT: 2 A4	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.2 VODOVODNÍ ŘAD DN150				STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO: -
				Č.PŘÍLOHY: D.2.5	Č.KOPIE:
KLADEČSKÉ SCHEMA					