



LEGENDA

- 1TK - 600/1000
PV 10, PS 10
- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD 1TK
(TYP 1TK, VÝŠKA 600 mm, DĺŽKA 1000 mm, PRÍPOJENIE BOČNÉ)
- PV 10 PRAHY VENTIL DN 10 S MOŽNOSŤOU PREDNASTAVENIA A S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
- PS 10 PRÍPOJOVACIE SKRUTKOVANÉ PRAHE DN 10 S MOŽNOSŤOU ŠKRTEŇA
- OV 8 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 8

POZNÁMKA

- MATERIÁL POTRUBNÉHO ROZVODU VYKURPVANIA - OCELOVÉ BEŽŤOVÉ RÚRY SPÁJANÉ ZVÁRAMÍM
- ALI. POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C - STEEL
- TEPLOTNÝ SPAD PRE RADIÁTOROVÉ VYKURPOVANIE 70/55 °C
- MATERIÁL IZOLÁCIE - IZOLAČNÉ TRUBICE AEROFLEX PE HR. 15 mm, λ=0,040 W/(m.k)
- TEPLOTNÉTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPLŇAŤ STN 73 0540 - 2.
- NA MAJNÍŽIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKURPOVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DOODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NĚSPEČIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DOODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VĚTŠÍCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORBA NEDEUTELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINIJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DOUŠŤVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZNOŽŇOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM, ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSONNÝM SÚHLASOM AUTOROM!

VONKAJŠA VÝPOČTOVÁ TEPILOTA: θ_a= -11 °C

PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		Ing. Ján ŠABO	
Be. Rudolf TISOVSKÝ					
INVESTOR		ČÍSLO ZÁKAZNÍ		53/08/2020	
MESTO ZLATÉ MORAVCE, 1MÁJA 2, 953 01 ZLATÉ MORAVCE		DÁTUM		05/2021	
MESTO		PRÍRADA		TZB-UK	
UL. ROVNÁNOVA 2012/1, 3, 5, ZLATÉ MORAVCE		STUPEŇ 90		PPSP	
MÁZOV		FORMÁT		5x44	
OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		OBNOVA VYKURPOVACEJ SÚSTAVY			
OBŠAH VÝKRESU		PÔDORYS 1.NP		MĚRKA	
				1:75	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				2	