LEGENDA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY, 70 °C
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY, 55 °C

A3.04 19K – 600/1000 PV 10, PS 10 OV 8

PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD 22K (TYP 22K, VÝŠKA 600 mm, DĹŽKA 2000 mm, PRIPOJENIE BOČNÉ)

- PV 15 PRIAMY VENTIL DN 15 S MOŽNOSŤOU PREDNASTAVENIA A S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
- PS 15 PRIPOJOVACIE SKRUTKOVANIE PRIAME DN 15 S MOŽNOSŤOU ŠKRTENIA
- OV 8 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 8

POZNÁMKA

- MATERIAL POTRUBNÉHO ROZVODU VYKURPVANIA - OCEĽOVÉ BEZŠVOVÉ RÚRY SPÁJANÉ ZVÁRANÍM ALT. POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C - STEEL
- LEŽATÝ ROZVOD JE VEDENÝ POD STROPOM NA OCEĽ. ZÁVESOCH S OBJÍMKAMI A GUM. VÝSTELKAMI
- TEPLOTNÝ SPÁD PRE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 70/55 °C
- MATERIÁL IZOLÁCIE - IZOLAČNÉ TRUBICE AEROFLEX PE hr. 15 mm, λ=0,040 W/(m.K)
- TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPĽŇAŤ STN 73 0540 - 2.
- NA NAJNIŽŠIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZOSTAVA PRE MERANIE TEPLA A KVANTITATÍVNU REGULÁCIU NIEJE SÚČASŤOU PD

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

Ing. Ján ŠABO autorizovaný inžinier pre odbor stavebníctvo 3289 * I4

VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA: θ_e= -11 °C

PROJEKTANT: Bc. Rudolf TISOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ján ŠABO		
INVESTOR: MESTO ZLATÉ MORAVCE, 1.MÁJA 2, 953 01 ZLATÉ MORAVCE		ČÍSLO ZÁKAZKY: 53/08/2020	PARE
MIESTO: UL. ROVŇANOVA 2012/1, 3, 5, ZLATÉ MORAVCE		DÁTUM: 05/2021	
STAVBA: OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		PROFESIA: TZB-uk	
NÁZOV: OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY		STUPEŇ PD: PPSP	
		FORMÁT: 10xA4	ČÍSLO VÝKRESU: 5
OBSAH VÝKRESU: STUPAČKOVÁ SCHÉMA		MIERKA: 1:75	