

Ve Šternberku, dne 24.06.2021

**Veřejná zakázka – dodatečná informace – č. 1 - vysvětlení zadávací dokumentace:
„Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ul. Tolstého“**

Zadavatel na základě doručených žádostí o dodatečné informace poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se účastní výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče č. 1:

Prosíme o objasnění počtu odvodňovacích žlabů. V rozpočtu je uvedena montáž žlabů v počtu 26m. Ve specifikaci jsou 3m. Bude se položka na montáž upravovat?

Dále není jasné čím a na jaké potrubí se bude přípojka od žlabu napojovat. Prosíme o uvedení DN potrubí a materiálové provedení, délku přípojky, způsob napojení a zaslání vyjádření správce kanalizace.do nabídky).

Odpověď zadavatele:

Uchazeč ve své nabídce provede ocenění dle předloženého výkazu výměr. Fakturace této položky bude provedena dle skutečnosti vykázané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

Přípojka žlabu bude napojena do stávající dešťové vpusti potrubím PVC DN 150. Uvedené technické řešení bylo projednáno se správcem kanalizace v rámci výrobních výborů projektové dokumentace (nezasahuje do systému kanalizace, je součástí odvodnění komunikace ve správě zadavatele).



Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-