




1:50











1:20





Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
01	SCHODISKO	13.80
02	PIEŠTOR PRE OBSLUHU	13.80
03	ROZDEL. PIEŠTOR	29.95
04	STROJOVNÁ VÝTAHOV	23.27
05	KOTOLŇA	148.69
06	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	95.26

K1-K8

— + — + —	ROZVOD PLYNU 5 kPa – existujúci
— + — + —	ROZVOD PLYNU 2 kPa – existujúci
— — — — —	ODVZDUŠNENIE – existujúce
— + — + —	ROZVOD PLYNU 5 kPa – navrhované
— + — + —	ROZVOD PLYNU 2 kPa – navrhované
— — — — —	ODVZDUŠNENIE – navrhované
GK... 	GULOVÝ KOHŮT
KL... 	UZATVÁRACIA KLAPKA
BAP... 	BEZPEČNOSTNÝ RYCHLOUZÁVER
F... 	FILTER
RT... 	REGULÁTOR TLAKU
 P1 	TLAKOMER
	STÓPANE /KLESIANE POTRUBIA

6	TLAKOMER ø160	TYP 03333, 0–10 kPa	19
5	REGULÁTOR TLAKU	FRS 520, Rp2", 5kPa/2kPa	8
4	FILTER	F0 50F, DN50, PN6	8
3	MEZIZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA	FL3 MN N DN200, 2x PŘÍRUBA DN200, PN10	2
2	BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER	BAP DN200–NT–B–PN16–Solo–L–230V	1
1	FILTER	ARMAGAS, DN200, PN16	1
POZ	NÁZOV	TYP	KS

DIMENZIA POTRUBIA	MAX. VZDIALENOSŤ ULOŽENIA
DN 10	1,0 m
DN 15	1,2 m
DN 20	1,4 m
DN 25	1,8 m
DN 32	2,2 m
DN 40	2,4 m
DN 50	3,1 m



STUPEŇ		PROJEKT STAVBY		INVESTOR		Vysokoškolský internát DRUŽBA UK Botanická 25, 842 14 Bratislava 4	
		Peter Balog projektová a inž. kancelária Budyšinská 16, 831 03 Bratislava, Slovakia		STAVBA		REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE V BLOKU D1 VI DRUŽBA UK, BOTANICKÁ 25, 842 14 BRATISLAVA 4	
VYPRACOVAL		AUTOR PROJEKTU		DÁTUM		MIERKA	
Peter Balog		Ing. František Dragúň		Február 2021		1:20 1:50	
ZODPOV. PROJEKTANT		HAP / HIP PROJEKTU		ZÁKAZKA		FORMÁT	
Peter Balog		Ing. František Dragúň		P10-2020		3A4	
OBJEKT		ČASŤ/PROFESIA		NÁZOV VÝKRESU			KÓPIA
Vysokoškolský internát DRUŽBA UK		PLYNOINŠTALÁCIA		PÔDORYS KOTOLNE			
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU				ARCH. ČÍSLO		POR.Č. 01	