






SMLUVNÍ LIST

- 1) Návrh smlouvy č.: 0722/2021/1 ze dne: 11.10.2021
- 2) Předmět smlouvy: Smlouva o dílo - VZT MŠ Rudoleckého, dodatek č. 1
- 3) Druhá smluvní strana: bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, 66902 Znojmo
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie Ing. Datum: 11.10.2021 Podpis: 
- 5) ~~Vypracováno~~ – posouzeno právníkem: Mgr. Petr Ploch
Podpis:  Datum: 21.10.2021
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 25.10.2021 Podpis: 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne: Podpis: 
- 7) Pripomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: 
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 131/2021, bod č. 5579,
04.10.2021
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: *Mgr. Jakub Malachý MBA* dne: 26. 10. 2021
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna: dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0722/2020

„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,

Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

bbklima99, s.r.o.

Sídlo:

Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo

Zapsán:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33683

Zastoupený:

Bohumil Kulhánek, jednatel společnosti

IČO:

25561120

DIČ:

CZ25561120

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

ČSOB Znojmo

Číslo účtu:

288967164/0300

Zástupce ve věcech technických: Kulhánek Bohumil, Ing. Marek Czudek

I.

1. Smluvní strany spolu dne 25.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0722/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo **„Vzduchotechnika Kuchyň MŠ Rudoleckého“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 108 100 Kč bez DPH z důvodu úpravy trasa vzduchotechnického potrubí dle požadavků památkářů.

II.

1. Článek IV., odstavec 4.1.1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 802 148 Kč + příslušná sazba DPH

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 131/2021, bod č. 5579 dne 04.10.2021.

Ve Znojmě dne: 26. 10. 2021

Za objednatele:



Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

 **bb klima⁹⁹**

klimatizace - vzduchotechnika
IČ: 25561120 DIČ: CZ25561120
Cihlářská 3731/10, 669 02 Znojmo
provozovna: Husitská 3422/1, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 224 122
info@bbklima.cz - www.bbklima.cz

Bohumil Kulhánek
jednatel

MĚSTO ZNOJMO

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž

ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání kuchyně

1.01	Kompaktní VZT jednotka s desk. výměníkem, ErP 2018 podstropní provedení, dodání v rozloženém stavu Qv=2000/2000 m3/h, Δpext=250/350 Pa Ni=2x2,5 kW; I=2x3,8 A; U=400 V/50Hz, Elektrický ohřev: Qt=0,3 kW; 230 V/50 Hz (max. 4,2 kW) Složení přívod: - kazetový filtr F7 - deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 83 % - přímý výparník (R32; Qch=6,3 kW) - elektrický ohříváč ohříváč - radiální ventilátor s EC motorem Složení odvod: - kazetový filtr M5 - deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 82 % - radiální ventilátor s EC motorem Příslušenství: - systém měření a regulace (čidla, externí rozvodnice, vzdálený dotykový ovládač) - klapka uzavírací na sání vč. servopohonu s 24 V - klapka uzavírací na odvodu vč. servopohonu 24 V - klapka by-pass vč. servopohonu 24 V - pružna manžeta - 4 ks - sifón pro odvod kondenzátu - 2 ks - sestavení jednotky na místě	soub	1	281 640	281 640	
	Montáž	soub	1	28 164		28 164
1.02	Kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, chladivo R410A U=230 V/50 Hz Příslušenství: - DX-kit 0-10 V - kabelový ovládač - podstavec pod kondenzační jednotku	soub	1	55 321	55 321	
	Montáž	soub	1	5 532		5 532
1.03	Cu potrubí 9,35x15,9 vč. komunikačního kabelu, lišty, izolace a chladiwa	bm	25	650	16 250	
	Montáž	bm	25	65		1 625
1.04	Sestava SPLIT venkovní a vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5 kW; U=230 V/50 Hz; Ni=0,7 kW, chladivo R32 včetně podstavců pod venkovní jednotku.	soub	1	20 840	20 840	
	Montáž	soub	1	3 126		3 126
1.05	Cu potrubí 9,35x6,35 vč. komunikačního kabelu, lišty, izolace a chladiwa	bm	8	550	4 400	
	Montáž	bm	8	110		880
1.06	Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/500 - kulisy v PUR troubě tl. 20 mm (včetně náběhů a odtoků)	ks	1	5368	5 368	
	Montáž	ks	1	537		537
1.07	Kulisový tlumič hluku 710.450.4.100/750 - kulisy v PUR troubě tl. 20 mm (včetně náběhů a odtoků)	ks	1	6890	6 890	

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž
	Montáž	ks	1	689		689
1.08	Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/750 (včetně náběhů a odtoků)	ks	1	4250	4 250	
	Montáž	ks	1	425		425
1.09	Kulisový tlumič hluku 700.400.4.100/500 (včetně náběhů a odtoků)	ks	1	3520	3 520	
	Montáž	ks	1	352		352
1.10	Protidéšťová žaluzie 550x450 vč. síta, provedení pozink RAL dle požadavku investora	ks	2	2650	5 300	
	Montáž	ks	2	530		1 060
1.11	Tukový filtr do potrubí 700x400, servisní přístup zdola	ks	1	4096	4 096	
	Montáž	ks	1	410		410
1.12	Regulační klapka 400x300, ruční	ks	1	1974	1 974	
	Montáž	ks	1	197		197
1.13	Vyústka dvouřadá 425x225 s regulací a upevňovacím rám.	ks	3	968	2 904	
	Montáž	ks	3	194		581
1.14	Vyústka jednořadá 1025x75 s regulací do kruhového potr.	ks	1	1 127	1 127	
	Montáž	ks	1	225		225
1.15	Digestoř středová 1300x1000 vč. tuk. filtrů a osvětlení	ks	2	24 967	49 934	
	Montáž	ks	2	3 745		7 490
1.16	- 1.49 Neobsazeno					
1.50	Čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I rovné kusy	m2	14	450	6 300	
	tvárovky	m2	26	550	14 300	
	Montáž	soub	1			4 120
1.51	Čtyřhranné potrubí polyuretanové vnitřní tl. 20 mm rovné kusy	m2	39	950	37 050	
	tvárovky	m2	38	1150	43 700	
	Montáž	soub	1			16 150
1.52	Kruhové potrubí Spiro do d=200 vč. 20% tvar	bm	3	439	1 317	
	Montáž	bm	3			263
Zařízení č. 1 - celkem					566 481	71 827
Montážní, spojovací a těsnící materiál						
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	20	90	1 800	
	Zhotovení závěsů	kg	20	90		1 800
	Montáž závěsů	kg	20	90		1 800
	Spojovací materiál	kg	13	90	1 170	
	Těsnící materiál	kg	7	60	420	
Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem					3 390	3 600

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	Cena Kč		
				jed.	dodávka	montáž

Izolace tepelné a požární

Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
- 60 mm

- dodávka

m² 0 550 0

- montáž

m² 0 100 0

Izolace celkem

0 0

HZS

Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -
technického potrubí na stavbě

hod 15 390 5 850

Doprava

soub 1 4 000

Komplexní zkoušky

soub 1 2 000

Kompletační činnost

soub 1 2 000

Zhotovení a začištění prostupů, nachystání okenní výplně
pro umístění protiděšťových žaluzií

soub 1 85 000

Zhotovení ocelové konstrukce pro zavěšení VZT jednotky

soub 1 30 000

Jištěný přívod elektro pro VZT jednotku, kondenzační
jednotky a jejich připojení na el. energii

soub 1 25 000

Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky a VZT jednotky

soub 1 3 000

HZS

156 850

Vzduchotechnika celkem

802 148

bb klima
klimatizace - vzduchotechnika
IČ: 25561120 DIČ: CZ25561120
Cihlářská 3731/10, 668 02 Znojmo
provozovna: Husitská 3422/1, 668 02 Znojmo
Telefon: 515 224 122
info@bbklima.cz · www.bbklima.cz -1-