SYSTÉM: 3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S
411 – OCHRANNÉ OPATRENIE – SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:
411.2 – OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU – A1 – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2 – ZÁBRANY ALEBO KRYTY
411.3 – OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE:
411.3.1.1 – OCHRANNÉ UZEMNENIE (STĽPY VODIČOM FeZn 10mm)
411.3.1.2 – OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.2 – SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
412 – OCHRANNÉ OPATRENIE – DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
PROSTREDIE – VONKAJŠIE VPLYVY – POZRI PROTOKOL
AUTOR ING. ŽÁK
ZODP.PROJEKTANT CERVA
VYPRACOVAL CERVA
INVESTOR Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit
Č. OSVEČENIA 025/3/2017 EZ – P – E1.1 – A, B
ELEKTRO
STAVBA: Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18, Svit
OBJEKT: SO 101 – OSVETLENIE CHODNÍKA
FORMÁT 2A4
DÁTUM 7.2017
STUPEŇ PROJEKT
MIERKA 1:500
Č.V9KRESU 502
OBSAH: SITUÁCIA – VEREJNÉ OSVETLENIE – ČASŤ "B"
prokom POPRAD
Štúrova 464, 93 Kežmarok