

## Vysvetlenie súťažných podkladov

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	<b>Obec Jasenica</b>
<b>Názov zákazky:</b>	<b>Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy</b>
<b>Výzva na predkladanie ponúk:</b>	<b>Vestník VO č. 174/2021 zo dňa 29.7.2021, zn. 37016 – WYP</b>

### Otázka:

„Po preštudovaní PD a výkazu výmer remesla UK by sme chceli upozorniť na nasledovné nezrovnalosti:

V rozpočte chýba:

- náter všetkých ocel. potrubí UK, základy + vrchný
- nie je v rozpočte : vypustenie vody zo systému, demontáž jestvujúceho potrubia UK, demontáž radiátorov, demontáž zariadenia jestvujúcej kotolne, kotlov, ohrievačov, armatúr, potrubia, tepelnej izolácie, presun, odvoz ....atď.
- revízie plynu, komína, elektro v kotolni
- nie je v rozpočte popis montáže plynového potrubia + príslušenstvo , keďže sa dodávajú nové plynové kotle.
- nie je položka na vložkovanie komína pre kondenzačné kotle, / je len komínová kaskáda v kotolni/... či zostáva pôvodný prieduch v komíne?
- chýba v rozpočte položka : 733113113 - Príplatok za zhotovenie prípojky k jednotlivým radiatorom : 126 ks“

### Odpoveď:

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov pristúpil verejný obstarávateľ k aktualizácii rozpočtu a doplnil vyššie uvedené aj ďalšie chýbajúce položky do výkazu výmer, časť UK – vykurovanie. Týmto doplnením sa upravuje aj výška predpokladanej hodnoty zákazky, t.z verejný obstarávateľ odošle na zverejnenie do vestníka VO oznámenie o oprave výzvy, zn. 37016 - WYP (upravená predpokladaná hodnota zákazky: 614 028,65 EUR bez DPH).

### Príloha:

Výkaz výmer: UK - vykurovanie

6.8.2021